



STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
REZERVNÍ HRDLA

- C2 OBĚHOVÉ ČERPADLO-DVĚRNÍ CLONA (0,34 l/s; 28 kPa)
V2 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL kv=2,5 DN 15
C3 OBĚHOVÉ ČERPADLO-VZT JEDNOTKA (0,58 l/s; 41 kPa)
V3 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL kv=4,0 DN 20
C4 OBĚHOVÉ ČERPADLO-VĚTEV VYTÁPĚNÍ "B" (0,9 l/s; 48 kPa)
V4 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL kv=6,3 DN 25
M4 KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ
Qp=3,5 m³/h, L=260 mm, DN 25
NAPÁJENÍ BATERIOVĚ, PŘÍDAVNÝ MODUL M-BUS
C5 OBĚHOVÉ ČERPADLO-VĚTEV VYTÁPĚNÍ "A" (0,11 l/s; 24 kPa)
V5 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL kv=1,0 DN 15
M5 KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ
Qp=0,6 m³/h, L=110 mm, DN 15
NAPÁJENÍ BATERIOVĚ, PŘÍDAVNÝ MODUL M-BUS
RS KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM
MODUL 100, l=1950 mm
R1 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 12 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/950 – ATYP Z NEREZ PLECHU
R2 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 8 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/750 – ATYP Z NEREZ PLECHU
R3 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 9 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/950 – ATYP Z NEREZ PLECHU
R4 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 6 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/750 – ATYP Z NEREZ PLECHU
R5 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 11 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/950 – ATYP Z NEREZ PLECHU
R6 ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ HKV-D – 13 OKRUHŮ
+ SKŘÍNĚ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU
VELIKOST DLE UP110/1150 – ATYP Z NEREZ PLECHU
KK – KULOVÝ KOHOUT
FZ – FILTR ZÁVITOVÝ
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
VK – VYPUSŤEČÍ KOHOUT
AOV – AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
⊕ – TEPLOMĚR Ø60, 0–120°C

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části  PK Interklima s.r.o. Drážkova 108, 533 33 Pardubice kancelář : Milheimova 827 530 02 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz		
PROJEKTANT Taťána Rupešová 	VYPRACOVAL Taťána Rupešová 	VYPRACOVAL ...	KONTROLOVAL Ing. Karel Puhány 	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 / 020 / 600	POČET FORMÁTŮ 8 x A 4
OBJEDNATEL Slatinné lázně Třeboň s.r.o.				DATUM 03. 2021	MĚŘÍTKO 1 : 50
TŘEBONĚ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU TRWEL-UT_4106_SCHEMA	
4.100 : VYTÁPĚNÍ				STUPEŇ PROJ. DSP+ZD	ČÍS. KOPIE ČÁST ČÍS. PRÍL.
Schema zapojení				D1.01 4.106	