

S1

- střecha do požárně nebezpečného prostoru – B roof (13)
- STŘEŠNÍ m-PVC FÓLIE tl. 1.5 mm (pro pro mechanické kotvení, výztužná vložka PES tkanina, třída F roof)
  - SEPARAČNÍ NETKANÁ SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE (120 g/m²)
  - TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU 2% (EPS 150) tl. 50÷130 mm
  - TEPELNÁ IZOLACE (EPS 150) tl. 200 mm
  - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (SBS bitumen s Al vložkou) tl. 4 mm
  - ASFALTOVÁ PENETRACE
  - ŽEL.BET. DESKA tl. 250 mm

S2

- VEGETAČNÍ (ROZCHODNÍKOVÁ) ROHOŽ tl. 20÷40 mm
- STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT cca tl. 80÷230 mm
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m²
- NOPOVÁ FÓLIE s perforací (drenážní a hydroakumulační pro vegetační střechy)
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m²
- HYDROIZOLAČNÍ TPO/FPO FÓLIE tl. 1.5 mm (mechanicky kotvená, pro vegetační střechy)
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS, perimetr ) tl. 80 mm
- PUR LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS 150) tl. 160 mm
- PUR LEPIDLO
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (SBS bitumen s Al vložkou) tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- SILIKÁTOVÁ VRSTVA VE SPÁDU 2% tl. 50÷200 mm (cca 700 kg/m³ )
- ŽEL.BET. DESKA tl. 250 mm


\* součástí dodávky střechy budou i veškeré doplňkové prvky a konstrukce (např. kačírkové lišty, záspy kačírkem kolem atik a vpustí apod.)

POZNÁMKY :

- \* založení hlavní vzduchotechnické jednotky a tří chladících jednotek bude na ocelovém roznášecím rámu, tepelně separováno od žel. bet. konstrukce (např. pěnosklem), výška konstrukce nad střešní krytinou min. 300 mm
- \* pro bezpečný pohyb po střechách bude dle projektu specializovné firmy na obou střechách osazen systém zabezpečení proti pádu osob ze střechy
- \* na trase předpokládaného pohybu obsluhy k VZT zařízením bude střešní fólie doplněna protisklzným pásem š. 600 mm ve stejném systému jako krytina střechy (cca 38 bm)

±0.00 = 445.86

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div></div> <div><b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div>				<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	6 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 100
<b>TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA</b> <b>Rozšíření saunového provozu a wellness služeb</b>				JMÉNO SOUBORU	
				TRWel-01_D01-10-(střecha_05).dwg	
				STUPEŇ PROJ. <b>DSP+ZD</b>	
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>STŘECHY</b>					ČÍS.PŘÍL.
				<b>D1.01</b>	<b>1.007</b>