



Pravděpodobná poloha stávající šachty ukončené pod úrovní terénu. Nutné odkrytí, provést vizuální kontrolu, případně zakrýt novou krycí deskou.

- LEGENDA ČAR:
- < SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
 - < MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
 - < DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
 - < MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
 - < AREÁLOVÝ VODOVOD
 - < DEŠŤOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ
 - < DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

- LEGENDA:
- SŠ12** BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA Ø1000MM
 - SŠ13 - SŠ16** PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA Ø400MM

POZNÁMKA:

Vybraný dodavatel technologie provede v rámci projektu přípojných bodů kontrolu a upřesnění požadavky na připojení jednotlivých spotřebičů tak, aby tyto požadavky vyhovovaly použitým zařízením. Potrubí splaškové kanalizace z materiálu PP bude vedeno ve zdi nebo v podlaže ve vrstvě tepelné izolace, potrubí kanalizace z vícevrstevného materiálu bude zavěšeno pod stropem nebo vedeno ve zdi.

±0.00 = 445.86

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant: CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel část: Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik výškopř. a vzdušotechnika Záměl 147, 517 43 Poštějín		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. Petr Kulíčka	Ing. Petr Kulíčka	..	Ing. J. Sochinský	POČET FORMÁTŮ	15 A 4
				DATUM	03. 2021
				MĚRITKO	1 : 50
OBJEDNATEL: Státní lázeň Třebíč s.r.o.			JMÉNO SOUBORU		
TŘEBÍČ - LAZNĚ AURORA			Třebíč_saun_y_Podorys_základ.dwg		
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb					
4.500 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE					
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
				ČÍSLO PRÍL.	D1.01 4.506