


# LEGENDA:

- 1 - PLASTOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ VČETNĚ NÁSTAVCŮ A POKLOPŮ TŘÍDY ZATÍŽENÍ A15, OBJEM 20,55 M³
- 2 - KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM, S INTEGROVANÝM ZPĚTNÝM VENTILEM
- 3 - PLASTOVÁ PRŮCHODKA d40
- KK - KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ
- R - REGULÁTOR PRŮTOKU, MOSAZ 20-70 L/MIN

01	Příprava pro objekt "sauny"	04/2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn				
PROJEKTANT		VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600	
Ing. Petr Kulička		Ing. Petr Kulička		Leoš Ševc	POČET FORMÁTŮ	2x A 4	
					DATUM	03/2021	
INVESTOR		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1:20	
<b>TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA</b> <b>Rozšíření saunového provozu a wellness služeb</b>					Jméno souboru		
					Stupeň dokumentace <b>DSP + ZD</b>		
4.550 - Likvidace dešťových vod					Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
<b>SESTAVA ČERPADEL</b>						<b>D1.01</b>	<b>4.556</b>