



- BLESKOSVOD :
- OBVOD OBJEKTU 125m – 9 SVODŮ
 - SKRYTÉ SVODY
 - 4x SKRYTÝ SVOD (V ŽB KONSTRUKCI SLOUPU) – VLOŽENÝ SAMOSTATNÝ ARMOVACÍ DRÁT 20mm
 - 5x SKRYTÝ SVOD VE ZDI
 - ROZPOJITELNÝ SPOJ, 4x SZ NA STŘEŠE, 5x VE FASÁDĚ
 - VODOTĚSNÝ PROSTUP ATIKOU / STŘECHOU
 - MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA AlMgSi 8mm + PODPĚRY (VELIKOST OKA DO 20x20m)
 - POMOCNÉ A TYČOVÉ JÍMAČE 0,5–4m (VALIVÁ KOULE r=45m)

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960		Zpracovatel části E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázňě Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
PROJEKTANT ing. J. Lněnička	VYPRACOVAL Pavel Novák	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Pavel Novák
OBJEDNATEL Slatinné lázně Třeboň s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 / 020 / 600	POČET FORMÁTŮ 3 A 4
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb		DATUM 03. 2021	MĚŘITKO 1 : 250
		JMÉNO SOUBORU	
		STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
4.700 : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ČÍS.KOPIE	ČÁST
STŘECHA		ČÍS.PŘÍL.	D1.01 4.705