

Naše značka: TaV/815/2021/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 12. 5. 2021

Atelier SIS
Jaroslav Lavička
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení

Stavba: „*Stezka v části ul. Pražská, Třeboň*“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Třeboň, ul. Pražská), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** a **návrh stranové přeložky PODA a.s.** jsou zakresleny v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, č. výkresu C2“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- **Požadujeme provedení stranové přeložky HDPE trubek PODA a.s. tak, jak je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, č. výkresu C2“.**
- **Požadujeme** zajištění písemného souhlasu vlastníka (majitele, správce) na pozemcích dotčených přeložkou, s uložení nové trasy vedení PODA a.s. formou uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Pokud bude ze strany vlastníka požadována jednorázová úhrada za vznik služebnosti, bude uhrazena investorem výše uvedené stavby. V takovém případě investor rovněž zajistí zpracování geometrického plánu po provedení přeložky.
- **Veškerá manipulace s HDPE chráničkami** bude probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce společnosti PODA (p. Jan Mrva, 775 233 729, 597 578 044, mrva@poda.cz) na základě objednávky realizátora stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. Zemní práce budou provedeny realizátorem stavby.
- **Požadujeme** předání geodetického zaměření stranové přeložky vedení PODA a.s. zpracovaného na náklady investora.

- Sloupky veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.
- V místě, kde je navržena nová zpevněná plocha – stezka, a kde je vedení PODA a.s. stranově přeloženo, bude ochráněno uložením do betonového žlabu TK2. U nových zpevněných ploch nebude nad naším vedením umístěn betonový základ obrubníku. Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.
- V místě odbočky vedení PODA požadujeme umístění kabelové komory ROMOLD. V trase mezi novou kabelovou komorou ROMOLD a komorou na konci přeložky požadujeme umístění nového kabelu OFS MIDIA 96FS s novou optickou spojkou, protože nově navržená trasa je délkově o 10m delší, než trasa původní. V trase se v současné době taková kabelová rezerva nenachází.
- Veškeré náklady týkající se přeložky, ochrany našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku. **Požadujeme**, abyste nás před zahájením Vaší stavby kontaktovali na telefonní čísla – p. Mrva 597 578 044, 775 233 729 z důvodu vytýčení našeho podzemního telekomunikačního vedení.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlaste na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

PODA

-11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000