

EPS – SAMOČINNÉ HLÁSIČE + TLAČÍTKA
VIZ PROJEKT EPS

⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

□ PROSKLENÁ STĚNA EI 30 + DVEŘE EW 15 DP3–C

◀ HASICÍ PŘÍSTROJ UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ

● VÝPLNĚ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C

Ⓗ HYDRANT V KAŽDÉM PATŘE, V OBOU SEKCÍCH

s.Hradec s.r.o.
Jaroslavská 753/II
Jindřichův Hradec
PSČ: 377 01
e-mail:
spulak@psjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Jiří Hrůza	Kontrola: ING. ŠPULÁK
Akce: ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA		Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Obec: Třeboň Stupeň PD: stavební řízení	
Obsah: PŮDORYS 2.NP		č.výkresu: PBŘ 03	č.paré:
Datum: VII.2021	Arch. č.: 1905	Měřítko: 1:200	Formát : 2xA4