



LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

- TOPNÁ VODA PRO OTOPNÁ TĚLESA – PŘÍVODNÍ
- TOPNÁ VODA PRO OTOPNÁ TĚLESA – VRÁTNÉ
- TOPNÁ VODA PRO STŘEPNÍ VYTÁPĚNÍ – PŘÍVODNÍ
- TOPNÁ VODA PRO STŘEPNÍ VYTÁPĚNÍ – VRÁTNÉ
- CHLAZÍCÍ VODA STŘEPNÍ CHLAZENÍ – PŘÍVODNÍ
- CHLAZÍCÍ VODA STŘEPNÍ CHLAZENÍ – VRÁTNÉ
- PŘÍPOJNÁK POTRUBÍ A POTRUBÍ MODULŮ STŘEPNÍHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Oceľová desková tělesa (AWK/HLL – M = TYP; VK=VENTIL, KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).  
Oceľová desková tělesa s hladkou řezní deskou (M(plan)/VK/HLL – M(plan) = TYP; VK=VENTIL, KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).  
Oranžové jsou označena demontovatelná otopná tělesa. Fialové jsou označena stávající paneřová otopná tělesa. Zelené jsou označena nová otopná tělesa.  
Armatury otopných těles typu VK jsou na výkrese značeny symboly TR(PH = termostatická (ruční) hlavice, VKR(P) = zdvořené brzdění pro otopná tělesa typu VK ráhové (průřez). Armatury otopných těles s dvoudobovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(PV) = termostatická ráhová (průřez) ventil s termostatickou hlavici, RP(P) = ráhové (průřez) regulační brzdění.  
V šedivkách je uvedeno představení ventilu otopného tělesa.  
V prostorách s neřiditelným úvalem budou instalovány termostatické hlavice ve verzí zvlášť odobřené modulu v provedení pro veřejné prostory (montáž a nastavení speciálním přístrojem).  
V koupelnách budou elektrická koupelnová trubková otopná tělesa šířka 600mm – dodávka EI

**Jan Plucar**

Vypracoval: Jan PLUCAR

Investor: Město Třebíč, Palackého nám. 46, Třebíč II, 57901 Třebíč

Místo: parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třebíč (770230)

Alce: Stupeň PD: DPS

**ZYŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LAZĚNSKÝ DŮM AURORA**

D 1.4.3 Vytápění

PŮDORYS 4.NP

Řešitel:

Kontakt: 729 405 133, E-mail: plucar@janplucar.cz

Kontrola: Jan PLUCAR

Stupeň PD: DPS

Formát: 12x44

Meřítka: 1:50

Podpis:

Arch. č.: 60/21 Datum: 9/2021

Číslo výkresu:

7