



Místo napojení přívodu tepla v suterénním technickém kanále před stávající předávací stanicí A7, kde bude napojeno na neregulovaný přívod topné vody na stávající potrubí DN 200. V místě napojení budou instalovány dva ocelové přírubové (varné) kulové kohouty DN80.

Jan Plucar		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.wvp@seznam.cz	Razítko:
Vypracoval: Jan PLUCAR		KarloV 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707	
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň		Kontrola: Jan PLUCAR	
Místo: parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]			
Akce: Stupeň PD: DPS ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA D 1.4.3 Vytápění			Podpis: Arch. č.: 60/21 Datum: 9/2021
Obsah:	Formát: 2xA4	Měřítko: 1:50	číslo výkresu:
PUĎORYS 1.PP – NAPOJENÍ NA PRIMÁRNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY			2