



Prostup přívodu tepla ze suterénního technického kolektoru kterým bude potrubí zavedeno před předávací stanicí A7, kde bude napojeno na neregulovaný přívod topné vody na stávající potrubí DN 200. V místě napojení budou instalovány dva varné kulové kohouty DN80.

Jan Plucar

tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz
Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707

Vypracoval: Jan PLUCAR

Kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň

Místo: parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]

Akce: Stupeň PD: DPS

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

D 1.4.3 Vytápění

Obsah:

Formát: 2xA4

Měřítko: 1:50

PŮDORYS 1.PP POD NOVĚ ŘEŠENOU ČÁSTÍ

Razítko:

Podpis:
Arch. č.: 60/21 Datum: 9/2021

číslo
výkresu:

3

p
a
r
é: