



LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

- TOPNÁ VODA PRO OTOPNÁ TĚLESA – PŘÍVODNÍ
- TOPNÁ VODA PRO OTOPNÁ TĚLESA – VRÁTNÉ
- TOPNÁ VODA PRO STŘEPNÍ VYTÁPĚNÍ – PŘÍVODNÍ
- TOPNÁ VODA PRO STŘEPNÍ VYTÁPĚNÍ – VRÁTNÉ
- CHLAZÍCÍ VODA STŘEPNÍ CHLAZENÍ – PŘÍVODNÍ
- CHLAZÍCÍ VODA STŘEPNÍ CHLAZENÍ – VRÁTNÉ
- PŘÍPOJNÁK POTRUBÍ A POTRUBÍ MODULŮ STŘEPNÍHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Oceľová desková tělesa (AWK/HLL – M = TYP; VK=VENTIL, KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).  
Oceľová desková tělesa s hladkou činní deskou (M(plan)/VK/HLL – M(plan) = TYP; VK=VENTIL, KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).  
Oceľová tělesa jsou označena demontovatelnými otopnými tělesy. Fialové jsou označena stávající panely otopných těles. Zelené jsou označena nová otopná tělesa.  
Armatury otopných těles typu VK jsou na výkrese značeny symboly T(R)H = termostatická (ruční) hlavice, VKR(P) – závoňné srovnání pro otopná tělesa typu VK ráhové (příme). Armatury otopných těles s dvouobdobným připojením bez integrované ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatická rohož (příme) ventil s termostatickou hlavici, R(P)S – ráhové (příme) regulační srovnání.  
V šedivém je uvedeno připojení ventilu otopného tělesa.  
V prostoru s neustálým užíváním budou instalovány termostatické hlavice ve verzi zvlášť odlišného modelu v provedení pro veřejné prostory (montáž a nastavení speciálním přístrojem).  
V koupelnách budou elektrická koupelnová trubková otopná tělesa šířka 600mm – dodávka EI

**Jan Plucar**  
Výpracovník: Jan PLUCAR  
Investor: Město Třebíč, Palackého nám. 46, Třebíč II, 57901 Třebíč  
Místo: parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třebíč [770230]  
Akce: ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LAZĚNSKÝ DŮM AURORA  
D 1.4.3 Vytápění  
PŮDORYS 1.NP

Podpis: 60/21 Datum: 9/2021  
Číslo výkresu: 4

Formát: 12x44  
Měřítko: 1:50

Podpis: 60/21 Datum: 9/2021  
Číslo výkresu: 4

Formát: 12x44  
Měřítko: 1:50