

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
		<u>Zařízení č.1 – Větrání soc. zařízení</u>					
1.1		Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 160 včetně doběhu a zpětné klapky P = 230V, max. 29W Q = 150m³/h, 38Pa akustický tlak max. 32dB	ks	24	0 Kč	0 Kč	
1.2		Axiální ventilátor v tichém provedení , napojení Ø 100 včetně doběhu a zpětné klapky P = 230V, max. 8W Q = 50m³/h, 30Pa akustický tlak max.26dB	ks	24	0 Kč	0 Kč	
1.3		NEOBSAZENO					
1.4		Výfuková hlavice Ø 200 - pozink	ks	6	0 Kč	0 Kč	
1.5		NEOBSAZENO					
1.6		Výfuková hlavice Ø 100 - pozink	ks	1	0 Kč	0 Kč	
1.7		NEOBSAZENO					
1.8		Ohebná hliníková hadice Ø 160 s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm 16kg/m³, parozábrana-zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku	bm	30	0 Kč	0 Kč	
1.9		NEOBSAZENO					
1.10		Ohebná hliníková hadice Ø 160 s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm 16kg/m³, parozábrana-zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku	bm	30	0 Kč	0 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 200 - pozink					
		rovne	bm	65	0 Kč	0 Kč	
		tvarovky	bm	25	0 Kč	0 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 160 - pozink					
		rovne	bm	36	0 Kč	0 Kč	
		tvarovky	bm	13	0 Kč	0 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO SAVE Ø 100 - pozink					
		rovne	bm	15	0 Kč	0 Kč	
		tvarovky	bm	5	0 Kč	0 Kč	
		Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm vč. opechování pozink. plechem	m²	10	0 Kč	0 Kč	
		Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm, Al polep	m²	10	0 Kč	0 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	0 Kč	0 Kč	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
		Zařízení č.3 – Větrání CHÚC					
3.1		NEOBSAZENO					
3.2		Přívodní sestava ve venkovním provedení, složení : šikmý nasávací kus uzavírací klapka se servopohonem 230V ventilátorová komora Q = 4 500m³/h, 180Pa P = 230V, 1kW, 1.65A pružná manžeta, sendvičový panel 40mm rozměry viz. výkresová část	ks	1	0 Kč	0 Kč	
3.3		NEOBSAZENO		1			
3.4		Uzavírací klapka 1300x950 se servopohonem 230V, pod napětím se otevře	ks	1	0 Kč	0 Kč	
3.5		NEOBSAZENO					
3.6		Protidešťová žaluzie 1300x950 se sítím proti ptactvu, RAL dle fasády, materiál hliník	ks	1	0 Kč	0 Kč	
3.7		NEOBSAZENO					
3.8		NEOBSAZENO					
3.9		NEOBSAZENO					
3.10		Vyústka 800x400 jednořadá, hliníková, včetně ruční regulace R1	ks	4	0 Kč	0 Kč	
3.11		NEOBSAZENO					
3.12		NEOBSAZENO					
3.13		Krycí mřížka 1300x950, materiál pozink	ks	1	0 Kč	0 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO Ø 450 - pozink					
		rovné	bm	18	0 Kč	0 Kč	
		tvárovky	bm	5	0 Kč	0 Kč	
		Potrubí pozink čtyřhranné - tvar	m²	12	0 Kč	0 Kč	
		Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 60mm vč. opechování pozink. plechem	m²	13	0 Kč	0 Kč	
		Tepelná izolace, materiál minerální vata tl. vrstvy 40mm, Al polep	m²	35	0 Kč	0 Kč	
		Zaregulování, protokol	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	0 Kč	0 Kč	
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM				0 Kč	
		Vypracoval : Jaroslav Janda					

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedm.	výměra	ceny v Kč		
					jedm.	dodávka+mont.	pozn.