VÝPIS VÝPLNÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI – SEKCE "N"

OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem	POZNÁMKA
01	VSTUPNÍ STĚNA PROSKLENÁ DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VEN, OKOPNÝ PLECH, BEZ PRAHU, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	2000 x 2450		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	DORAZOVÉ POČET 2	3 BEZPEČNOSTNÍ BODY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ + PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ AUTONOMNÍ JEDNOTKY V KOORDINACI SE SLP, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ SYSTÉMU EPS A SLP	–	1	0	0	0	1	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,10 W/m²K, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ POZADÍ PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm VIZ KATALOGOVÝ LIST, ON–LINE SYSTÉM (ČTEČKA Z EXT.)
02	VSTUPNÍ STĚNA PROSKLENÁ, OKENNÍ KŘÍDLO – PEVNÉ ZASKLENÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO – OTEVÍRAVÉ VEN, OKOPNÝ PLECH, BEZ PRAHU, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	3350 x 2450		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	DORAZOVÉ POČET 2	3 BEZPEČNOSTNÍ BODY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ + PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ AUTONOMNÍ JEDNOTKY V KOORDINACI SE SLP, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ SYSTÉMU EPS A SLP	–	1	0	0	0	1	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,10 W/m²K, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ POZADÍ PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm VIZ KATALOGOVÝ LIST, ON–LINE SYSTÉM (ČTEČKA Z EXT.) ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z TERÉNU
03	VSTUPNÍ STĚNA PROSKLENÁ, BOČNÍ OKENNÍ KŘÍDLA + NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO – OTEVÍRAVÉ VEN, OKOPNÝ PLECH, BEZ PRAHU, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	2100 x 2450		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	DORAZOVÉ POČET 2	3 BEZPEČNOSTNÍ BODY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ + PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ AUTONOMNÍ JEDNOTKY V KOORDINACI SE SLP, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ SYSTÉMU EPS A SLP	PROSKL. STĚNA EI 30 DVEŘE EW 15 DP3–C + SAMOZAVÍRAČ	1	1	1	1	4	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,10 W/m²K, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ POZADÍ PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠCE 900 A 1500 mm VIZ KATALOGOVÝ LIST, ON–LINE SYSTÉM (ČTEČKA Z EXT.) ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z PODESTY
04	OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ, PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	3350 x 700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY	–	4	0	0	0	4	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z TERÉNU
05	OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ, PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	3350 x 700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY	–	4	0	0	0	4	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z TERÉNU
06	OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ + SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ v250 MM, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	3350 x 1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE	–	1	0	0	0	1	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z TERÉNU
09	OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ + SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ v250 MM, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, DRUHÉ KŘÍDLO S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	2000 x 1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K)	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE	–	0	1	1	1	3	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K,
10	OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, BALKÓNOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	VIZ NÁKRES 400x1700 + 1000x2450 + 1950x1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) BALKÓNOVÉ KŘÍDLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE BALKON. KŘÍDLO – VENKOVNÍ MADLO SE ZÁPADKOU	–	0	2	2	2	6	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z LODŽIE
11	OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, BALKÓNOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	VIZ NÁKRES 1950x1700 + 1000x2450 + 400x1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) BALKÓNOVÉ KŘÍDLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE BALKON. KŘÍDLO – VENKOVNÍ MADLO SE ZÁPADKOU	–	0	3	3	3	9	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – Z LODŽIE
12	OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, BALKÓNOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ + ZÁBRADLÍ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	VIZ NÁKRES 400x1700 + 1000x2450 + 1950x1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) BALKÓNOVÉ KŘÍDLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE BALKON. KŘÍDLO – VENKOVNÍ MADLO SE ZÁPADKOU	–	0	3	3	3	9	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – ZÁVĚSNÝ SYSTÉM ZE STŘECHY
13	OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, BALKÓNOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ + ZÁBRADLÍ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, ZBYLÁ KŘÍDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM, U OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL – KONTAKTY A MAGNETY INTEGROVANÉ V RÁMU – SPECIFIKACE A NAPOJENÍ DO SYSTÉMU VIZ MaR, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	VIZ NÁKRES 1950x1700 + 1000x2450 + 400x1700		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K) BALKÓNOVÉ KŘÍDLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ Z EXTERIÉROVÉ I INTERIÉROVÉ STRANY	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO NADSVĚTLÍKU Z VÝŠKY UŽIVATELE STOJÍCÍHO NA PODLAZE BALKON. KŘÍDLO – VENKOVNÍ MADLO SE ZÁPADKOU	–	0	2	2	2	6	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K, ÚDRŽBA OKEN, MYTÍ – ZÁVĚSNÝ SYSTÉM ZE STŘECHY
31	DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, PLNÉ	PLECHOVÉ DVEŘE Z POZINKOVANÉHO PLECHU ZATEPLENÉ, ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	1800x1970		RAL 9006, BUDE VZORKOVÁNO!!!	–	DORAZOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	–	0	0	0	0	1 STŘECHA	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,2 W/m²K,
32	OKNO DVOJKŘÍDLOVÉ, MENŠÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ DOVNITŘ + SÍŤ PROTI HMYZU, VĚTŠÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ JEN PRO UMYTÍ 2x ZA ROK (BEZ KLIKY), VÝROBEK NUTNÉ KOORDINOVAT S DODÁVKOU VZT – PROTIDEŠŤOVÁ KLAPKA	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM U_f=1,59 W/m2K	2600 x 1820		VIZ STÁVAJÍCÍ OKNA V PAVILONU "B"	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6 W/(m2.K)	STŘEDOVÉ, POČET 2	2 BEZPEČNOSTNÍ BODY	–	0	0	0	1	1	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNĚ 1,00 W/m²K ROZMĚRY A ČLENĚNÍ PŘED VÝROBOU NUTNO ZKOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍMI OKNY!!!

POZNÁMKA :

- PŘED VÝROBOU A OBJEDNÁNÍM PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH A PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ !!!
- OSAZENÍ VÝPLNÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI VČETNĚ INTERIÉROVÝCH (PAROTĚSNÝCH) A EXTERIÉROVÝCH (VODOTĚSNÝCH PAROPROPUSTNÝCH) PÁSEK !!!
- SCHÉMA VÝPLNÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ZAKRESLENY Z EXTERIÉROVÉ STRANY !!!
- KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PRO SLABOZRAKÉ OSOBY VIZ KATALOGOVÝ LIST
- PŘESNÝ TYP KOVÁNÍ URČEN KATALOGOVÝM LISTEM, PŘÍPADNĚ BĚHEM STAVBY PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU
- U VÝPLNÍ JE POČÍTÁNO S PŘEDSAZENOU MONTÁŽÍ !!!

D.1.1 ARC

D-16

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Ivana Skalíková Ing. Petra Soukupová
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis

sekce N



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo	19 051
Stavba	**ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA**
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	**D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**
Název výkresu	**VÝPIS VÝPLNÍ V OBVODOVÉM PLÁŠTI - SEKCE N**
Datum	2021-11
Formát	630/594 (6x A4)
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. pare
DPS	-	D.1.1	D-16	00	