SKLADBY VENKOVNÍ

S01 OKAPOVÝ CHODNÍČEK PO OBVODU DOSTAVBY

- BETONOVÁ DLAŽDICE 500x500x50 MM
- KLADECÍ VRSTVA, fr. 4– 8MM, TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO , fr. 8–16MM, TL. 100 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ, fr. 16–32MM, TL. 200 MM
- ZHUTNĚNÝ TEREN, Edf min. 45 MPa

S02 POCHŮZÍ CHODNÍK (sekce jih – před vstupy do balkon. dveří v přízemí)

- BETONOVÁ DLAŽBA 50 MM
- KLADECÍ VRSTVA, fr. 4– 8MM, TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO , fr. 8–16MM, TL. 100 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ, fr. 16–32MM, TL. 200 MM
- ZHUTNĚNÝ TEREN, Edf min. 45 MPa

S03 CHODNÍKY PRO POJEZD Z ASFALTOBETONU (CELKEM MIN. TL. 390 MM)

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11, TL. 40MM, ČSN EN 13108–1
- POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTU, PS, B, (0,30kg/m2) ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU, ACP 16+ TL. 50MM, ČSN EN 13108–1
- ŠTĚRKODRŤ, ŠD A 0/32, TL. 150 MM ČSN 736126–1
- ŠTĚRKODRŤ, ŠD A 0/32, TL. min. 150 MM ČSN 736126–1
- ZHUTNĚNÝ TEREN, Edef,2 = 45 MPa

S04 VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

- BALKON. STĚRKA SE VSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU TL. 2 mm
- BETONOVÁ KONSTRUKCE – POHLEDOVÝ BETON VČ. NADBETONÁVKY STUPŇU (KOTVENÍ ZÁBRADLÍ)

Pozn.: – u schodiště bude výrazně označen první a poslední schod reflexními prvky

S05 ZATRAVNĚNÍ

- OSETÍ TRAVNÍ PARKOVOU SMĚS – ROZSAH VIZ SADOVÉ ÚPRAVY
- ROZPROSTŘÍT KVALITNÍ ZEMINU
- UROVNAT TEREN

Pozn.: – u obou schodišť bude výrazně označen první a poslední schod

SKLADBY – PODLAHY VNITŘNÍ UPRAVOVANÁ ČÁST AURORA "B"

S10 CHODBY, PŘEDSÍŇ

- KOBEREC NEHOŘLAVÝ TŘÍDA C NALEPENÝ NA VYROVNANÝ POVRCH
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA CELK. TL.15MM
- OČIŠTĚNÍ, SROVNÁNÍ, OPRAVY POVRCHŮ (PO BOURÁNÍ)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

S12 WC

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 MM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA PO ODBOURÁNÍ DLAŽEB
- OČIŠTĚNÍ, SROVNÁNÍ, OPRAVY POVRCHŮ (PO BOURÁNÍ)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

S13 PODHLEDY

- KCE STROPU
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- NOSNÝ KOVOVÝ ROŠT
- LEHCE ROZEBÍRATELNÝ SDK PODHLED S POŽ. ODOLNOSTÍ (POUZE V 1NP)
- LAMELOVÝ PODHLED – KAT. LIST INT–21 (VIZ VÝKRESY PODHLEDU JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ)

SKLADBY – PODLAHY VNITŘNÍ 1NP DOSTAVBA "S" A "N"

S20 PŘÍZEMÍ – DLAŽBY NA TEREN

- KERAMICKÁ DLAŽBA Tl. 10 MM CELOPLOŠNĚ LEPENÁ DO FLEXILEPIDLA
- BETONOVÁ MAZANINA (TL. 80 MM) KARI 6/150x6/150 a PO OBVODU SEPARAČNÍ PÁSKY 10 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S, TL. 160 MM (lampda 0,035 W/mK)
- HYDROIZOLACE, NATAVENÉ MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY Tl. 2 MM
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM (VYZTUŽEN PŘI OBOU POVRŠÍCH) 2 x KARI 6/150x6/150 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, fr. 0–32, TL. 150 MM
- ZALOŽENÍ NA PILOTÁCH (HUTNIT VHODNÝ MATERIÁL PO VRSTVÁCH 200MM) Edf2=30MPa

S21 KOUPELNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 MM
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO KOUPELNY (I NA STĚNÁCH) TL. 2 MM
- BETONOVÁ MAZANINA (TL. 78 MM) KARI 6/150x6/150 a PO OBVODU SEPARAČNÍ PÁSKY 10 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S, TL. 160 MM (lampda 0,035 W/mK)
- HYDROIZOLACE, NATAVENÉ MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY Tl. 2 MM
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM (VYZTUŽEN PŘI OBOU POVRŠÍCH) 2 x KARI 6/150x6/150 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, fr. 0–32, TL. 150 MM
- ZALOŽENÍ NA PILOTÁCH (HUTNIT VHODNÝ MATERIÁL PO VRSTVÁCH 200MM) Edf2=30MPa

S22 WC

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 MM
- BETONOVÁ MAZANINA (TL. 80 MM) KARI 6/150x6/150 a PO OBVODU SEPARAČNÍ PÁSKY 10 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S, TL. 160 MM (lampda 0,035 W/mK)
- HYDROIZOLACE, NATAVENÉ MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY Tl. 2 MM
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM (VYZTUŽEN PŘI OBOU POVRŠÍCH) 2 x KARI 6/150x6/150 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, fr. 0–32, TL. 150 MM
- ZALOŽENÍ NA PILOTÁCH (HUTNIT VHODNÝ MATERIÁL PO VRSTVÁCH 200MM) Edf2=30MPa

S23 KOBERCE – POKOJE, CHODBY

- KOBEREC NEHOŘLAVÝ TŘÍDA C NALEPENÝ NA VYROVNANÝ POVRCH
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA CELK. TL.5MM
- BETONOVÁ MAZANINA (TL. 80 MM) KARI 6/150x6/150 a PO OBVODU SEPARAČNÍ PÁSKY 10 MM
- POLYSTYREN EPS 200 S, TL. 160 MM (lampda 0,035 W/mK)
- HYDROIZOLACE, NATAVENÉ MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY Tl. 2 MM
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM (VYZTUŽEN PŘI OBOU POVRŠÍCH) 2 x KARI 6/150x6/150 MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, fr. 0–32, TL. 150 MM
- ZALOŽENÍ NA PILOTÁCH (HUTNIT VHODNÝ MATERIÁL PO VRSTVÁCH 200MM) Edf2=30MPa

S24 DOJEZD VÝTAHU

- BEZPRAŠNÁ ÚPRAVA (STĚRKA – NÁTĚR – PENETRACE)
- BETONOVÁ MAZANINA (tl. 100 MM) KARI 6/150x6/150
- HYDROIZOLACE, NATAVENÉ MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY
- BETON TL. 300 MM (VYZTUŽENÝ 160kg/m3)
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 200 MM
- ZALOŽENÍ NA PILOTÁCH (HUTNIT VHODNÝ MATERIÁL PO VRSTVÁCH 200MM) Edf2=30MPa

S25 POD TERENEM (DO HL. CCA 80–100 CM)

- ZÁKLADOVÉ KCE
- LEPÍCÍ HMOTA
- KZS S EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 80 (resp. 160) MM (lampda – 0,027 W/mK) KOTVENÝ PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- OCHRANNÁ NOPOVÁ FOLIE
- ZÁSYP KAMÍNKY, ZEMINOU A ÚPRAVA TERENU

SKLADBY – PODLAHY VNITŘNÍ 2 až 4NP DOSTAVBA "S" A "N"

S31 KOUPELNY 2 AŽ 4 NP

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 MM
- SYSTÉMOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE (I NA STĚNÁCH) TL. 2 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 TL. 48 MM (KARI 6/150 x 6/150 mm)
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 MM VČETNĚ PÁSKŮ NA VÝŠKU PODLAHY PO OBVODU U STĚN (SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/mK)
- BETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 200 MM (SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU)

S32 WC

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA TL. 10 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 TL. 50 MM (KARI 6/150 x 6/150 mm)
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 MM VČETNĚ PÁSKŮ NA VÝŠKU PODLAHY PO OBVODU U STĚN (SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/mK)
- BETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 200 MM (SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU)

S33 KOBERCE – POKOJE, CHODBY

- KOBEREC NEHOŘLAVÝ TŘÍDA C NALEPENÝ NA VYROVNANÝ POVRCH
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA CELK. TL.10MM
- BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 TL. 50 MM (KARI 6/150 x 6/150 mm)
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 MM VČETNĚ PÁSKŮ NA VÝŠKU PODLAHY PO OBVODU U STĚN (SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/mK)
- BETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 200 MM (SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU)

S34 LODŽIE

- BALKONOVÁ STĚRKA SE VSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU TL. 2 mm
- ŽB. BALKONOVÁ DESKA VE SPÁDU TL. 170 – 200 mm

S35 PODLAHA – TECHNICKÁ MÍSTNOST NA STŘEŠE

- SILNOVRSTVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI VYSOKOPEVNOSTNÍCH RYCHLOVAZNÝCH CEMENTŮ S KONEČNOU PEVNOSTÍ V TLAKU 110 MPa, TL. 8 MM
- DRÁTKOBETON C20/25 S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ–DRÁTKY 20kg/m3 (PO OBVODU MÍSTNOSTI SEPARAČNÍ PODLAHOVÉ PÁSKY TL. 10 MM) TL. 150 MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2, TL. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S MINIMÁLNÍ NASÁKAVOSTÍ A PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÝCH DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, (2*100 mm) TL. 200 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 mm
- LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA (500KG/M3) – TL. 170 mm
- ŽB. PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL TL. 200 mm
- SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU 50 mm

S46 NEZATEPLENÁ FASÁDA

- PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA VYSOCE PAROPROPUSTNÁ S FAKTOREM DIFÚZNÍHO ODPORU 20 NA BÁZI NANOTECHNOLOGIÍ
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIÍM
- VP ZDIVO TL.240 MM

SKLADBY ZATEPLENÍ OBV. PLÁŠTĚ

S40 FASÁDA – KZS

- PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA VYSOCE PAROPROPUSTNÁ S FAKTOREM DIFÚZNÍHO ODPORU 20 NA BÁZI NANOTECHNOLOGIÍ
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- POLYETHYLÉNOVÉ ZAPOUŠTĚCÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIÍM
- MINERÁLNÍ VATA S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 200 MM (lampda – 0,035 W/mK)
- VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- VP ZDIVO TL.240 MM
- VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S42 SOKL

- SOKLOVÁ OMÍTKA VYSOCE MECHANICKY ODOLNÁ A VODOODPUDIVÁ NA BÁZI MRAMOROVÝCH ZRN A ORGANICKÉHO POJIVA
- ZASCHLÝ PODKLAD
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- POLYETHYLÉNOVÉ ZAPOUŠTĚCÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIÍM
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 160 MM (lampda – 0,027 W/mK)
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- VP ZDIVO TL.240 MM

S43 ZASTŘEŠENÍ STROPU VÝTAHU

- STŘEŠNÍ PVC–P FOLIE S ATESTEM FLL, TL. 1,5MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2, TL. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S MINIMÁLNÍ NASÁKAVOSTÍ A PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÝCH DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, (2*100 mm) TL. 200 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 mm
- LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA (500KG/M3) PRO VYTVOŘENÍ SPÁDU TL.40– 60 mm
- ŽB. PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL TL. 200 mm

S44 ZASTŘEŠENÍ LODŽIE

- KRYTINA Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU VČETNĚ VYTAŽENÍ NA STĚNU
- NOSNÁ BETON. DESKA LODŽIE TL. 200–175 MM (KOTVENÁ PŘES ISO–NOSNÍKY)

S45 STŘECHA – DLAŽDICE

- VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 40 mm NAPŘ. 500 x 500 x 40 MM
- TERČE S REKTIFIKACÍ PRO POLOŽENÍ DLAŽBY
- OCHRANNÉ PODLOŽKY POD TERČE (ZE STŘEŠNÍ PVC–P)
- STŘEŠNÍ PVC–P FOLIE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY S ATESTEM FLL, TL. 1,5MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2, TL. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S MINIMÁLNÍ NASÁKAVOSTÍ A PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÝCH DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, (2*100 mm) TL. 200 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 mm
- LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA (500KG/M3) PRO VYTVOŘENÍ SPÁDU TL.40– 210 mm
- ŽB. PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL TL. 200 mm
- SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU 50 mm

S47 NEZATEPLENÝ SOKL

- SOKLOVÁ OMÍTKA VYSOCE MECHANICKY ODOLNÁ A VODOODPUDIVÁ NA BÁZI MRAMOROVÝCH ZRN A ORGANICKÉHO POJIVA
- ZASCHLÝ PODKLAD
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIÍM
- VP ZDIVO TL.240 MM

SKLADBY STŘECH

S50 "ZELENÁ" STŘECHA

- ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC TL. 20–40 mm
- VYSOCE NASÁKAVÝ SUBSTRÁT Z KAMENNÉ MINERÁLNÍ PLSTI S NÍZKOU HMOTNOSTÍ TL. 40 mm
- RETENČNÍ DRENÁŽNÍ FÓLIE PERFOROVANÁ NA HORNÍ STRANĚ S VYSOKOU ÚNOSNOSTÍ TL. 25 mm
- FÓLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ Z ČERNÉHO POLYETYLENU LDPE TL. 0,5 mm
- STŘEŠNÍ PVC–P FOLIE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY S ATESTEM FLL, TL. 1,5MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2, TL. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S MINIMÁLNÍ NASÁKAVOSTÍ A PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÝCH DESEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝM ZATÍŽENÍM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/mK, (2*100 mm) TL. 200 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 mm
- LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA (500 KG/M3) PRO VYTVOŘENÍ SPÁDU TL.40– 210 mm
- ŽB. PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ PANEL TL. 200 mm
- SDK PODHLED NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU 50 mm

S51 ZASTROPENÍ NAD VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM

- PVC–P STŘEŠNÍ FOLIE Tl. 1,5 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z MIN. VLNY TL. 50–100 MM (spád cca 1–2 %)
- OSB DESKY NA PERO A DRÁŽKU Tl. 14 MM
- NOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH CB160/250–1,50, TL. 160 MM (ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ) UKLÁDANÝ NA SPODNÍ PÁSNICI POSUVEM ZE SEVERNÍ STRANY
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY SVAŘENÉ A UKOTVENÉ DO VĚNCE

S52 STŘECHA NAD TECHNICKOU MÍSTNOSTÍ NA STŘEŠE

- HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ PVC–P FOLIE S PES VÝZTUŽÍ URČENÁ PRO STABILIZACI KOTVENÍM, TL. 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VLNY PRO PLOCHÉ STŘECHY, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/mK, PEVNOST 70 kPa, TL. 50 – 100 MM VYTVOŘIT SPÁD 2%
- TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VLNY PRO PLOCHÉ STŘECHY, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 W/mK, PEVNOST 50 kPa, TL. 100 MM
- SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ ZA STUDENA S HLINÍKOVOU VLOŽKOU SE SKELNOU MŘÍŽKOU S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ – PAROTĚSNÁ A VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA TL. 0,4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE – PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH CB160/250–1,50, TL. 160 MM

D.1.1 ARC

D-15

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Ivana Skalíková
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo	19 051
Stavba	**ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA**
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	**D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**
Název výkresu	**VÝPIS SKLADEB**
Datum	2021-12
Formát	630/594 (6x A4)
Měřítko	-

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
DPS	-	D.1.1	D-15	00	