

ROZVADĚČE KUCHYNĚ RK

POLE 3 2 1



STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ 2x CYKY 3x95+50 (ZACHOVAT)

RH1 (NEZÁLHOVANÁ SÍŤ)

STAV.

POLE 9 RH1 (ZÁLHOVANÁ SÍŤ)

200A

16A

CYKY 5x4 V TRUBCE Ø40

NOVÉ NÁPOJENÍ 2x CYKY 3x50+35/KÓPOFLEX
CYKY 3x35+25 (PONECHAT V REZERVĚ)

PŘEDÁVACÍ STANICE A7



LEGENDA:

- — — — — NEZÁLHOVANÁ SÍŤ
- — — — — ZÁLHOVANÁ SÍŤ

<div></div> <div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div>	Akce: ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LAŽENSKÝ DŮM AURORA, TREBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA PŘÍPOJENÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ		Investor: Slatinné lázně Treboň, s.r.o.		Stupeň: DPS	Zak.č.:	Výkres č.: D.1.4.5.32		
	Část: D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ		Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER D.S.					Datum: 1/2022	List/Listů: 1/1

ROZVADĚČE KUCHYNĚ RK

POLE 3 2 1

STAVAJÍCÍ NÁPOJENÍ 2x CYKY 3x95+50 (ZACHOVAT)

RH1 (NEZALOHOVANÁ SÍŤ)

NOVÉ NÁPOJENÍ 2x CYKY 3x50+35/KOPOFLEX
CYKY 3x35+25 (PONECHAT V REZERVĚ)

POLE 9 RH1 (ZALOHOVANÁ SÍŤ)

200A

16A

CYKY 5x4 V TRUBCE Ø40

PŘEDÁVACÍ STANICE A7

RA2

LEGENDA:

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —