

Váš dopis

Ze dne: 21.12. 2021

Číslo jednací: 5.MV.2022

Vyřizuje: Jiří Götz

Tel.: 601 156 254

E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz

Datum: 17.1.2022

Ing. Milan Špulák

JPS J. Hradec s.r.o.

Jarošovská 753/II

377 01 Jindřichův Hradec

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Třeboň, parc. č. 1011/1, 1011/5, 1011/6, 1011/8, 1015/3 - Aktivita park Třeboň (územní / stavební řízení)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboň a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší revitalizaci ploch pro sport a rekreaci (SO – 01) a vybudování hygienického zázemí v docházkové vzdálenosti (SO – 02) na parcelách č. 1977/3 a 1977/11 v k.ú. Třeboň.

V současnosti se zde nachází antukové tenisové kurty, workoutové hřiště a trvalý travní porost. Po revitalizaci zde bude **skatepark, workout, parkour, in-line a pump track dráha, lanové překážky, zemní trampolíny**. Vše provázáno a doplněno o množství odpočinkových zón. V docházkové vzdálenosti bude vybudováno **hygienické zázemí**.

Napojení na vodovod a kanalizaci bude provedeno z areálových rozvodů. V prostoru vstupu do areálu bude instalováno pítka. Přívod pro pítka bude vyveden ze stávající vodoměrné šachty umístěné mimo areál na parc.č. 993/13 v k.ú. Třeboň a nahradí stávající potrubí vedené z vodoměrné šachty pro tenisové kurty.

S návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Všeobecné podmínky:


- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bicek: tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz** (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05
- Nutno striktně dodržet oddělení splaškových a dešťových vod v souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb .
- Zásah do konstrukce vodohospodářských sítí nebo přípojek je nepřipustný.

- V případě, že dojde k zásahu do ochranných pásem nebo poškození vodohospodářských sítí **musí být konečná oprava provedena pouze s vědomím naší společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.** Písemný zápis o opravě provede - **František Bílek, tel.: 601 102 247.**

Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem
Jiří Götz
vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace s žádostí



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Na Kopečku 1341
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853