

V Českých Budějovicích 7. 3. 2022

**VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Název veřejné zakázky:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V UL. KOMENSKÉHO A  
1. ETAPY UL. POLNÍ V TŘEBONI**

**ZADAVATEL: Město Třeboň**

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň  
IČ: 00247618

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE** – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**  
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství  
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822

Zadavatel v rámci revize soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zjistil, že jsou prohozené výměry potrubí přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace.

Objekt SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky:

u položky číslo 17:

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150

je uvedeno **299 m**

u položky číslo 18:

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300

je uvedeno **127 m**

**Z potrubí DN 150 mají být provedeny přípojky, které mají být v délce 127 m.**

**Z potrubí DN 300 má být proveden hlavní řad, který má být v délce 299 m.**

Jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejňujeme opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde jsou výměry těchto položek opraveny. Jiné úpravy v soupisu provedeny nebyly.

**Do nabídky použijte upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl uveřejněn spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1!**

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebo změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

Kristýna Soukupová  
jednatelka společnosti

**PŘÍLOHA:**

upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr