OBJEKT JIH

OBJEKT SEVER

VĚTRNÉ A SLUNEČNÍ ČIDLO NA STŘEŠE

4NP

3NP

2NP

2NP

1NP

CXKH-R 4x1,5

MARKÝZA E1.1 | MARKÝZA E1.2 | MARKÝZA E2.1 | MARKÝZA E2.2 230V

ŽALUZIE E1.1 | ŽALUZIE E1.2 | ŽALUZIE E2.1 | ŽALUZIE E2.2 230V

M M M M CONTROLLER

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13

RECEPCE CENTRÁLNÍ OVL.

JYSTY 4x2x0,8

BUILDING CONTROLLER

NAPÁJECÍ ZDROJ PRO ČIDLA

RH

MAR

FTP cat6

OPERAČNÍ SOFTWARE

SCHÉMA PŘIPRAVENOSTI PRO ŽALUZIOVÝ SYSTÉM, TEN NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD
PŘED ZAHÁJENÍM KABELOVÁNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM SYSTÉMU A ODSOUHLASENÍ KABELÁŽE

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.:	
STAVBA: ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA, TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS	
	KRESLIL: PETR BÜRGER DiS	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		
VÝKRES: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ŽALUZIÍ	MĚŘÍTKO:	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – STUPEŇ: RPD	DATUM: 1/2022	
INVESTOR: Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.	FORMÁT: A4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.5.29