

LEGENDA POTRUBÍ:


==== PRÍVOD PLYNU - NTL PLYNOVOD DN40

PŮDORYS 1.N.P. - ŘEŠENÁ ČÁST
MĚŘÍTKO 1:25

SPECIFIKACE PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ		
POZICE	POPIS PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ	POČET
1 K1 K2	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45 kW - TŘÍDY "C" SE SÁNÍM SPALOVACÍHO VZDUCHU A VÝSTUPEM SPALIN DO VENKOVNÍHO PROSTORU KOAXIÁLNÍ TRUBKOU 80/125mm. KOTEL BUDE VYBAVEN ZÁKLADNÍ REGULACÍ KONSTANTNÍ TEPLOTU A VŠEMI ZABEZPEČOVACÍMI FUNKCEMI.	2 ks dodávka UT

POZNÁMKA:

NOVĚ BUDOU INSTALOVÁNY DVA KONDENZAČNÍ KOTLE O JEDNOTKOVÉM VÝKONU 45 kW
SOUČTOVÝ VÝKON ČINÍ 90 kW - INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ JE PROVÁDĚNO PODLE TPG 704 01
ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČE NA PLYNÁ PALIVA V BUDOVÁCH

Vypracoval		Podpis:		<div><div>JIŘÍ ČERNÝ</div><div>IČ 168 12 964 projektová činnost Antonínská 15/II, 380 01 Dačice tel. 731 556 608</div><div>TZB</div></div>			
Jiří Černý							
Kraj:	Jihočeský	Místo :	Třeboň				
Investor :		Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň					
Stavba :				Formát	2A4	Měřítko 1:25	
STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ				Datum	12 / 2013		
				Stupeň	DPS		
Část:	D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYN			Č. zakázky	060/13		
Název výkresu				Arch. č.		Rev.	Poř. č.
PLYN - PŮDORYS 1.NP						0	04