

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
00 247 618
CZ 00 247 618
Zdeněk Mráz, místostarosta města

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Oprava návesní kaple v Branné“

Zadavatel veřejné zakázky v soutěžní lhůtě pro podání nabídek mění a doplňuje následující:

1. V položkách č. 58, 60 a 61 slepého rozpočtu jsou betonová střešní krytina bobrovka, hřeben a nároží KM Beta s pokládkou do malty nahrazeny keramickou střešní krytinou bobrovkou, hřebenem a nárožím s pokládkou na sucho.
Položky jsou uvedeny (barevně označeny) pro přehlednost v novém slepém rozpočtu, který chceme ocenit do nabídky (viz příloha).
2. Rozsah díla se navyšuje o provedení ošetření stávajících oken (6 ks) nátěrem na likvidaci a prevenci proti dřevokaznému hmyzu.
Položka je uvedena (barevně označena) pro přehlednost v novém slepém rozpočtu, který chceme ocenit do nabídky (viz příloha).
3. Zadavatel s odvoláním na textovou poznámku ve výkresu č. 8 Půdorys střechy upozorňuje na nutnost ocenit skladbu střešní krytiny jako systémovou, tzn. včetně všech potřebných střešních doplňků (mimo zachytačů sněhu) jako jsou větrací tašky, hřebenové tašky, okapové tašky, větrací pásy, atd.
4. Zadavatel informuje, že v projektu uvedené typové výrobky jsou uvedeny jako "doporučený minimální standard", které je možno nahradit výrobky se stejnými, případně lepšími vlastnostmi.

Tyto dodatečné informace s přílohou jsou uveřejněny na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Dodatečné informace veřejné zakázky „Oprava návesní kaple v Branné“.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 11.02.2014

Příloha: slepý rozpočet kaple Branná – upravený v soutěžní lhůtě