

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
00 247 618
CZ 00 247 618
Zdeněk Mráz, místostarosta města

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Stavební úpravy technické místnosti pro vytápění sportovní haly“

DOTAZ č. 1:

Uchazeč poslal požadavek na upřesnění specifikace materiálu pórobetonových tvárnic (pol. č.5 výkazu výměr). Dle informace od uchazeče nelze na trhu vyhledat uvedený rozměr.

Poznámka zadavatele - v položce č.5 výkazu výměr je uvedeno - *Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm desky ID 201/4 79,5 x 10 x 24 cm.*

ODPOVĚď č.1:

Uvedená položka č.5 byla převzata z ceníku RTS. Nepředepisujeme konkrétní typ pórobetonové tvárnice, stačí dodržet pouze tloušťku tvárnice 10 cm, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci pro vyzdění nenosné dělicí stěny.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Dodatečné informace veřejné zakázky „Stavební úpravy technické místnosti pro vytápění sportovní haly“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic



V Třeboni, dne 14.02.2014