

Naše značka: TaV/1879/2021/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 29. 11. 2021

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Stanislav Kadlčík
Lázeňská 1001
379 13 Třeboň

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro odstranění stavby

Stavba: ***„Odstranění stavby vodojemu“, na p. č. 1977/3 v k. ú. Třeboň***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Třeboň, ul. Lázeňská, Aurora), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA** je zakreslena v předloženém výkrese „Situace koordinační, číslo výkresu C4“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení PODA a.s. a nepoškodit je.**
- Při realizaci Vámi navržených inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Průběh telekomunikačního vedení PODA a.s. je pouze **orientační**. Geodetické zaměření vedení není k dispozici. **Ve Vašem staveništi bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA a.s. zjištěno pomocí ručně kopaných sond.**
- Před zahájením stavby kontaktujte zástupce společnosti PODA a.s., oddělení dokumentace a ochrany sítě, Ostrava - Jan Mrva 775 233 729 a pobočky Třeboň - Marek Čech 724 647 753.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- **Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase** Ostrava - Jan Mrva 775 233 729 + pobočka Třeboň - Marek Čech 724 647 753
- Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

PODA a.s.

28. října 102

702 00 OSTRAVA-MOR. OSTRAVA

IČ: 25816179

Telefon: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička