

V Českých Budějovicích 7. 6. 2022

**VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Název výběrového řízení:

## **ODSTRANĚNÍ STAVBY VODOJEMU**

### **ZADAVATEL: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

zastoupená jednatelem společnosti, panem prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D.

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ: 25179896

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE** – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**

*Společnost pro inženýrské a cenové poradenství*

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňujeme odpověď na dotaz dodavatele:

#### **PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚĎ NA DOTAZ:**

##### Dotaz:

Podle PD se uvažuje se skladbou manipulační plochy v tloušťce 60cm, ale výkaz výměr uvádí tloušťku 32cm. Ve výkazu výměr chybí oproti PD 15cm drceného kameniva 32-63 a položka na 13cm hutněné zeminy. Doplní zadavatel výkaz výměr?

##### Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na předložení nabídky v souladu s výkazem výměr, který je přílohou zadávací dokumentace. K rozporům mezi PD a výkazem výměr účastníci nebudou přihlížet. Případné změny v průběhu plnění zakázky budou řešeny analogicky v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zadavatel tedy výkaz výměr měnit ani doplňovat.

**Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

S pozdravem

Kristýna Soukupová  
jednatelka společnosti