



# Třeboň

**Město Třeboň**  
Palackého nám. 46/II  
379 01 Třeboň  
Czech Republic

IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
www.mesto-trebon.cz



METRP00CW48L

## ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 209, fax: +420 384 342 178  
e-mail: karel.bleha@mesto-trebon.cz

Vyřizuje: Karel Bleha  
Datum: 07.06.2022

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### v zadávacím řízení

#### „Stavební úpravy Městské knihovny Třeboň“

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz** – Dle zaslané PD včetně tech. zprávy a VV, byla zjištěna položka ve VV, která neodpovídá požadované technologické montáži.

#### **763 Konstrukce suché výstavby**

#### **Pol. 8 SDK podhled desky 1xA12,5, bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD**

m.č. 1.18 a část 1.14, bude SDK podhled přímo lepen na strop a průvlaky pův. v. 3020 (čistá v. 3000).

Tato položka se skládá ze dvou technologií (nutno rozdělit v rozpočtu):

- 1) SDK desky šroubované na konstrukci – tato položka je montážně bez problému.
- 2) SDK desky přímo lepeny na pův. strop a průvlaky – tato položka nelze v této ploše technologicky realizovat. SDK desky nejsou určeny k vodorovnému plošnému lepení, pouze šroubování na podkladní vodorovnou konstrukci.

Technologie č. 2 – lepení je nutná upřesnit u GP.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz** – Zadavatel sděluje, na základě sdělení projektanta, že předmětné konstrukce se ocení dle položky uvedené ve výkazu výměr.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna  
vedoucí odboru rozvoje a investic