



Třeboň

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Czech Republic

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz



METRP00CXHMR

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 209, fax: +420 384 342 178
e-mail: karel.bleha@mesto-trebon.cz

Vyřizuje: Karel Bleha
Datum: 19.09.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v zadávacím řízení

Projektová dokumentace „Chodník v ulicích Pod Kopečkem, Na Kopečku a podél silnice I/24 Třeboň“ – 2. výzva

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na služby v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 – Předpokládáme, že rozsah přeložení vodovodu je od pozemku 2248/1. Pozemek parc. č. 2248 již neexistuje. Je tato domněnka správná?

Dotaz č. 2 – Vyřešení dešťové a splaškové kanalizace je předpokládáno pro celou druhou etapu – silnice I/24?

Dotaz č. 3 – Chodník i sítě technické infrastruktury u silnice I/24 je předpokládán na pozemcích ŘSD?

Dotaz č. 4 – Vzhledem k výškovým poměrům kolem silnice I/24 je předpokládáno rozsáhlé opěrné zdivo a kácení dřevin pro vyrovnání terénu a možnosti zhotovení chodníku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 – Zadavatel sděluje, že překládka vodovodu bude už od začátku parcely p. č. 2248/2 po parcelu p. č. 2235/1 včetně. Parcela p. č. 2248 neexistuje.

Dotaz č. 2 – Zadavatel sděluje, že předpokládá vyřešení dešťové kanalizace v rozsahu celé trasy I. a II. etapy. Vyřešení splaškové kanalizace předpokládá v úseku od čp. 24 (parcela p. č. 338/3) až do konce II. etapy (u kaple sv. Petra a Pavla) kombinací gravitačního a tlakového řadu kanalizace.

Dotaz č. 3 – Zadavatel sděluje, že umístění chodníku a sítí technické infrastruktury se předpokládá na pozemcích ŘSD.

Dotaz č. 4 – Zadavatel sděluje, že počítá s umístěním opěrných zdí a kácení dřevin pro vyrovnání terénu s umístěním chodníku.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic