

**Zadavatel:** Slatinné lázně Třeboň s.r.o.  
**Sídlo:** Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
**IČ:** 25179896

**Veřejná zakázka:** Zvýšení ubytovací kapacity LDA – dekorační textil

V Třeboni 02. 02. 2023

### **Vysvětlení / změna zadávací dokumentace**

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky k § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### **Dotaz účastníka:**

Prosíme o upřesnění do jakého materiálu se budou kolejnice montovat:

- Sádrokarton
- Železo – betonová konstrukce
- Dřevěné podhledy

### **Vysvětlení zadavatele č. 4:**

Zadavatel sděluje, že kolejnice se budou montovat do sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm, zavěšených na standardní ocelové konstrukce pro sádrokartonové systémy.

S pozdravem



**Eva Uhlířová**  
Referentka investic a nákupu