

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Milan Jáchim, referent odboru rozvoje a investic,

e-mail: milan.jachim@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 142

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – I. a II. etapa“

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu etapa I., položka číslo 11, je uvedeno kladení dlažby z drobných kostek, ale položka číslo 16 počítá s použitím mozaiky. Má být položka číslo 11 taky kladení dlažby z mozaiky, prosím o upřesnění. Toto je i v objektu etapa II.

Odpověď:

Položka č. 11 je upravena na kladení dlažby žulové mozaiky (viz příložený Výkaz výměr – změna č. 2)

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr v objektu etapa I., položka číslo 17, je uvedena kostka 20/20. Bude investor trvat na použití tohoto rozměru, nebo bude možné použít kostku 15/17cm, prosím o upřesnění.

Odpověď:

Rozměr 20/20 cm dlažební kostky předlažby byl změněn na rozměr 15/17 cm. S tím byly provedeny i související změny v dalších položkách (viz příložený Výkaz výměr – změna č. 2).

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr v objektu etapa I., položka číslo 12 a 13, počítá s osazením obrub s boční opěrou, ale není nikde v PD uvedeno do jakého lože, jestli betonového lože nebo do lože z kameniva. Mohl by to investor upřesnit?

Toto samé je i v dalších položkách pro osazení obrub z kostek.

Odpověď:

Všechny předlažby budou uloženy do betonového lože. Textově bylo doplněno do výkazu výměr (viz příložený Výkaz výměr – změna č. 2).

Dotaz č. 4:

Dosypání u přídlažby je uvedeno v položce číslo 7 a uvažuje se s dosypáním zeminou. Mohlo by se mezi chodníkem a hrobem dosypávat i například šterkodrtí frakce 0/4, hlavně tam kde vznikne úzký prostor na dosypání?

Odpověď:

Místa pro dosypání přídlažby jiným materiálem než zeminou budou upřesněna individuálně dle zjištěných skutečností při realizaci díla. Změna položek ve výkazu výměr se v tomto případě nekoná.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace, včetně příloh je uveřejněno na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – I. a II. etapa“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna v.r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 23.06.2023

Přílohy:

- Výkaz výměr – změna č. 2