

# VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

## č. 1-6

### Modernizace výtahů – budova B – LDA

#### ZADAVATEL

---

##### Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň  
IČ: 25179896  
DIČ: CZ25179896  
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem

#### DATUM

---

13. 7. 2023

#### Dotaz účastníka č. 1

---

Rád bych se u Vás informoval o správnosti umístění ovládacích panelů a umístění sedátek v kabině, které je vizualizováno na straně 16 SOD v Čestném prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů. Dle ČSN EN 81-70 je jasně definováno, že ovládací panely při užití centrálních dveří musí být vpravo. Trváte na Vaší specifikaci, nebo budeme plnit normu?

#### Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

---

Zadavatel opravuje původní přílohu „Čestné prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů“, přičemž správné znění uvedeného dokumentu přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení (opravené Čestné prohlášení neobsahuje namítanou vizualizaci).

#### Dotaz účastníka č. 2

---

Okopové plechy a madla jsou definovány v nerez brus. Je možné užít standard (*anonymizovaný název tazatele/výrobku*), tj. broušený hliník?

#### Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

---

Zadavatel trvá na předložené technické specifikaci dle Čestného prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů. Zadavatel v souladu s tímto Čestným prohlášením vyžaduje minimální hodnoty standardu dle předepsaného sloupce „*Vyžadovaná hodnota standardu*“. Účastníci

jsou povinni doplnit příslušnou hodnotu do sloupce „*Prohlášení dodavatele ANO/NE*“ tak, že doplní buď nabízenou hodnotu konkrétní položky nebo potvrdí ANO/NE dle legendy v příslušném sloupci. Zadavatelem vyžadované hodnoty jsou stanoveny jako minimální. V případě jejich nedosažení nebude nabídka dostatečná a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

### **Dotaz účastníka č. 3**

---

Rád bych se Vás dotázal ještě na Čestné prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů, kde jsou uvedeny vyžadované hodnoty standardu, ale zároveň má zhotovitel možnost napsat své parametry či možnost odpovědět ANO či NE u některých položek.

Dotaz tedy zní, zda nižší hodnota než je hodnota ve sloupečku „vyžadovaná hodnota“ důvodem k vyloučení či nikoliv?

### **Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3**

---

Viz Vysvětlení /změna / doplnění ZD č. 2. Při nesplnění minimálních technických hodnot bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení, tzn. že účastníkem doplněné parametry musí naplňovat minimální úroveň zadavatelem požadovaných parametrů. V případě vyplnění hodnoty „NE“ (tam, kde je vyžadováno doplnění hodnoty „ANO/NE“) bude rovněž účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

### **Dotaz účastníka č. 4**

---

Rád bych se Vás dotázal ještě na Čestné prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů, kde jsou uvedeny vyžadované hodnoty standardu, ale zároveň má zhotovitel možnost napsat své parametry či možnost odpovědět ANO či NE u některých položek.

Dotaz tedy zní, zda parametr „NE“ je také důvodem k vyloučení či nikoliv? (např. stěny kabiny laminové desky, ale (*anonymizovaný název tazatele/výrobku*) standard jsou povlakované plechy PVC, tj. museli bychom volit odpověď „NE“)

### **Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4**

---

Viz Vysvětlení /změna / doplnění ZD č. 2 a 3.

### **Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5**

---

Zadavatel pro veškerou jistotu doplňuje u původního požadavku „*ovládací panel vnitřní – vnější*“ zamýšlenou vyžadovanou hodnotu standardu „*Je vyžadováno*“. Zadavatel příslušným způsobem upravil Čestné prohlášení dodavatele o splnění minimálních technických standardů, které je přílohou tohoto vysvětlení.

### **Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6**

---

Zadavatel sděluje, že v důsledku dobrovolného poskytnutí odpovědí na výše uvedené dotazy podané po lhůtě pro podání dotazů dle ZZVZ a dále v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek: do 20. 7. 2023 do 10:00 hod.**

## Příloha

- Čestné prohlášení o splnění minimálních technických standardů - změna č. 1

Za zadavatele:

.....  
Magdaléna Bičová



### **MAGDALÉNA BIČOVÁ**

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

[www.akjg.cz](http://www.akjg.cz)

[magdalena.bicova@akjg.cz](mailto:magdalena.bicova@akjg.cz) | [vz@akjg.cz](mailto:vz@akjg.cz)