PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
m 1:50

POHLED "F"

POHLED "C"

POHLED "D"

POHLED "E"

POHLED "G"

POHLED "H"

POHLED "I"

POHLED "J"

POHLED "A"

POHLED "B"

únikové schodiště

třída 8
266,2m3

třída 7
275,9m3

třída 6
278,4m3

třída 5
213,0m3

sociální zařízení, zázemí

kotelna

chodba

2.NP
S.V.=3,300
+3,600

+1,800

STARÁ BUDOVA II.ZŠ TŘEBOŇ
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SOUPIS PRACÍ:

- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE CELÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE ŘEŠEN JAKO ZDĚNÝ. NUTNO PROVĚŘIT STAV A SOUDRŽNOST PŮVODNÍHO PODKLADU, VČ. FASÁDNÍ OMÍTKOVINY. NÁSLEDUJE OMYTÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA V NUTNÉM ROZSAHU S APLIKACÍ HLOUBKOVÉ PENETRACE, BROUŠENÍ, VYROVNÁNÍ A OPRAVA PODKLADU.
- Z HLEDISKA ZATEPLENÍ STĚN SE JEDNÁ O: VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE 160 MM IZOLACÍ. IZOLANT BUDE PŘILEPENÝ NA OČIŠTĚNÝ / OMYTÝ TLAKOVOU VODOU / PODKLAD, KOTVENÝ HMOŽDINKAMI A PŘÍKRYTÝ OMÍTKOU S ARMOVACÍ SÍŤOVINOU. POŽADAVKEM JE PROVEDENÍ A PLOŠNÁ ROVINATOST FASÁDY DLE ČSN.
- ČÁSTI SOKLU 50MM NAD TERÉNEM DO OBVODNÉ 70MM NAD ČISTOU PODLAHOVOU KONSTRUKCI 1.NP BUDOU ZATEPLENY SOKLOVÝM EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 160MM. IZOLANT BUDE PŘILEPENÝ NA OČIŠTĚNÝ / OMYTÝ TLAKOVOU VODOU / PODKLAD, KOTVENÝ HMOŽDINKAMI A PŘÍKRYTÝ OMÍTKOU S ARMOVACÍ SÍŤOVINOU. POŽADAVKEM JE PROVEDENÍ A PLOŠNÁ ROVINATOST FASÁDY DLE ČSN.
- PODHLED ZASTŘEŠENÍ VSTUPU – KOMPLETNÍ VKZS SYSTÉM, FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 160MM. IZOLANT BUDE PŘILEPENÝ NA OČIŠTĚNÝ / OMYTÝ TLAKOVOU VODOU / PODKLAD, KOTVENÝ HMOŽDINKAMI A PŘÍKRYTÝ OMÍTKOU S ARMOVACÍ SÍŤOVINOU. POŽADAVKEM JE PROVEDENÍ A PLOŠNÁ ROVINATOST FASÁDY DLE ČSN.
- NOVÉ NAVRŽENÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ PROSTORU PŘED HLAVNÍM VSTUPEM Z OCELOVÝCH NOSNÍKU UPE 200 KOTVENÝCH POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OBVODOVÉHO ZDIVA A KERAMICKÉHO TRÁMOVÉHO STROPU TL. 250MM VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES GRAFICKÉ ČÁSTI PD.
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ BUDE ODČIŠTĚNO, OPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM.
- VNĚJŠÍ PLOCHY BUDOU OPATŘENY DVOUVRSTVOU SLECHTĚNOU – STRUKTURÁLNÍ SILIKONSILIKÁTOVOU „ TOČENOU „ OMÍTKOU. SOKLOVÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY HRUBOZRNNOU SOKLOVOU OMÍTKOU. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.
- STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU PLOCHÝM STŘECHAMI (DVOUPLÁŠŤOVÉ). KRYTINA JE TVOŘENA PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINOU. PRO NOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH BUDE ODSTRANĚNA CELÁ SKLADBA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VČETNĚ KONSTRUKCI MANSARD, PLECHOVÉ KRYTINY A TEPELNÁ IZOLACE.
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELY BUDOU OPATŘENY VYROVNÁVACÍ NÁBETOVÁNKOU TL. 50MM.
- NOVÁ STŘEŠNÍ TEPELNÁ IZOLACE V TL. MIN 280 MM PROVEDENA NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELY S NOVOU VYROVNÁVACÍ NÁBETOVÁNKOU. TEPELNÁ IZOLACE BUDE CHRÁNĚNA NOVOU PAROTĚSNÍCÍ VRSTVOU PŘI SPODNÍM LÍCI – DLE ČSN.
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE TVOŘENA FÓLIOVOU KRYTINOU, VČ. SEPARAČE TEXTILIE PRO ZATEPLENÍ ATIK. BUDE NUTNÁ V ČÁSTI NAD HLAVNÍM OBJEKTEM DEMONTÁŽ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ MANSARDY, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PODÍTÍ A CEMENTOVLÁKNITÉ ŠABLONOVÉ KRYTINY. NOVÉ BUDE ATIKA ODIZOLENA (VYROVNÁNA) A DOPLNĚNA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM, VÝZTUŽ 2+2 PROFILY R12, TŘ. PROFIL R6 A' 250MM + PROVÁZANÍ SE STÁVAJÍCÍ ATIKOVOU, PŘÍPADNĚ STROPNÍ KCI (NAVRŽENÉ TRNY PROFIL R12 NA CHEMICKOU KOTVU A' 500MM), UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE DLE STÁVU KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ATIKY. PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT DETAILNĚ DOŘEŠENA DLE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU PŘÍ VLASTNÍ REALIZACI.
- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE NUTNO STAVBU ZAPEZPEČIT PROTI KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM, NA VYROVNÁVACÍ MAZANINU V TL. 50MM BUDE PROVEDENA PAROTĚSNÍCÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (S VYTAŽENÍM NA ATIKOVOU STĚNU), KTERÁ BUDE SLOUŽIT JAKO PROVIZORNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA. ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD BUDE PROVIZORNĚ ŘEŠEN VPUSTMI NAPOJENÝMI DO STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ, ALT. PROVIZORNÍMI CHRLIČI SKRZ ATIKOVOU STĚNU S PŘÍPADNÝM SVODEM ZE SVODOVÉ OKAPOVÉ OHEBNÉ TRUBKY. DLE VYROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE DOŘEŠEN POSTUP REALIZACE STŘECHY BUĎ JAKO CELEK A NEBO JAKO DÍLČÍ ČÁSTI S POSTUPNOU DEMONTÁŽÍ A OCHRANOU PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM.
- PŘI VLASTNÍ REALIZACI, PO OHNĚZENÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCI DODAVATEL STAVBY DÁLE ZAJISTÍ NUTNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A PROVĚŘÍ REÁLNÝ STAV KONSTRUKCI.
- NÁBETOVÁNKA ATIKY NAD KOTELNO 250/200MM, VÝŠKOVÉ BUDE SROVNÁNO S VÝŠKOVOU GROUNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY
- ONIKOVÉHO SCHODIŠTĚ PRO VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉ LINE ATIK. ZATEPLENÍ ETICS SHODNÉ S ŘEŠENÍM CELÉHO OBJEKTU. ARMOVÁNÍ ZE NÁBETOVÁNKY 2+2 PROFILY R12, TŘ. PROFIL R6 A' 250MM + PROVÁZANÍ SE STÁVAJÍCÍ ATIKOVOU, PŘÍPADNĚ STROPNÍ KCI (NAVRTÁNÉ TRNY PROFIL R12 NA CHEMICKOU KOTVU A' 500MM), UPŘESNĚNO BĚHEM REALIZACE DLE STÁVU KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ATIKY – VIZ GRAFICKÁ ČÁST PD.
- NOVÉ NAVRŽENÁ FASÁDNÍ ŘÍMSA POD OKNY VE 3.NP A ATIKOVÁ FASÁDNÍ ŘÍMSA Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÉ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU.
- VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ SOUVISÍ S NOVÝM ŘEŠENÍM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY SE DEMONTUJÍ, UPRAVÍ / VČ. NUTNÉ OPRAVY A NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY / A PO ZATEPLENÍ FASÁDY VRÁTÍ ZPĚT / SVĚTLA, OCELOVÉ FASÁDNÍ RÁMY, KRYCÍ MŘÍŽKY, VYPÍNAČE, CEDULE, ZVÁŘKA ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ, „„ATD „/. NUTNO UVAŽOVAT S OPRAVOU DEŠŤOVÝCH ZASTŘENÍ SVODŮ – LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN – POSUNUTÍ A ÚPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE A TO V MÍSTĚ NEZPŘEVNĚTÝCH A ZPŘEVNĚTÝCH PLOCH. PROVEDENÍ OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE DO NOVÉ POLOHY.
- VÝMĚNY VENKOVNÍCH (POPLASTOVANÝ PLECH) A ČÁSTI VNITŘNÍCH (PLAST, KERAMICKÝ OBKLAD) PARAPETŮ. „„VIZ VÝROBNÍ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ.
- VEŠKERÉ NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIK, ZAVĚTRNÉ LIŠTY, OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ, ATD).
- OKNA OBJEKTU ŠKOLY STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ – BEZ ÚPRAV
- VÝMĚNY OKEN ZA NOVÁ V PROSTORU ONIKOVÉHO SCHODIŠTĚ. KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA – DLE PŘÍLOHY AUDITU A VÝPISŮ VÝROBKŮ. ROZMĚRY OKEN, OTEVÍRÁNÍ, ČLENĚNÍ VIZ VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ. NOVÉ BUDOU HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE ZE ZVORA A DVĚŘE DO KOTELNY. PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ JE NUTNÉ NAVAZUJÍCÍ OKOLNÍ PLOCHU STĚN UPRAVIT. OKNA / ALT. DLE POTŘEBY VÝROBY I S ROZŠŘOVACÍM PROFILEM /. NAVRŽENOU VÝMĚNOU, NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST VYMĚŇOVANÉ VÝPLNĚ, VČ. NUTNÉHO ODVĚTRÁNÍ!!
- VAZBY NA DALŠÍ PROFESE – ELEKTROINSTALACE, ZTI – ÚPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE PRO ZAJIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

- VRN DODAVATEL ZAJISTÍ – ZAKRYTÍ KONSTRUKCI, CHODNÍKŮ, OCHRANA ZELENĚ, „„ATD .
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEOBSAHUJE, PLÁN KOORDINAČNÍHO BOZP / ŘEŠENÍ SAMOSTATNĚ /.
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY VČ. REVIZÍ A VŠECH PODKLADŮ KE KOLAUDACI STAVBY.
- S OHLEDEM NA PLÁNOVANÝ ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ, JE NUTNO UVAŽOVAT S KOMPLETNÍ VÝMALBOU VNITŘNÍCH PLOCH, KDE DOCHÁZÍ K VYMĚNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ. VÝMALBA BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ V CELÉM 3.NP OBJEKTU ŠKOLY.
- PŘÍPADNÉ UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY ČI ZNAČKY, BUDOU UVEDENY S OHLEDEM NA STANOVENÍ PŘEDSTAVY KVALITATIVNÍHO PARAMETRU – REFERENČNÍ ZÁSTUPCE.
- VSTUPNÍ DVEŘE: – VYHL. PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – BEZ POŽADAVKU – STÁVAJÍCÍ STAV
- SLOUČITOSTI FASÁDY BUDE DODAVATELEM OCENĚNA TAK, ABY BYLA ZOHLEDNĚNA VĚTŠÍ SLOŽITOST S OHLEDEM NA MOŽNÉ MOTIVY, KREATIVNÍ OMÍTKY A BAREVNÉ ČLENĚNÍ FASÁDY
- BUDOU DODRŽENY PŘEDEPSANÉ TEPELNÉ HODNOTY VÝPLNÍ OTVORŮ.
- STŘEŠNÍ VPUSTI ŘEŠENY NOVĚ S OHLEDEM NA NOVÉ SOUVRSTVÍ.
- OPRAVY (ZAZDĚNÍ) KOTEV VZNIKLÝCH PŘÍ MONTÁŽI LEŠENÍ.
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM OBJEKTU (OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC, POCHOZÍ CHODNÍKY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC) ZŮSTÁVAJÍ PŮVODNÍ BEZE ZMĚNY – S NUTNOU OPRAVOU ZHOTOVENÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A OPRAVOU DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ .
- ZABEZPEČENÍ OKOLÍ STAVBY / ZELEŇ, ZP PLOCH – VIZ VÝŠE / .
- OPRAVY PRVKŮ NA STŘEŠNÍ PLOŠE / KOMÍNKY , VZT „„ATD /
- BLESKOSVODY NOVÉ

SOUVISEJÍCÍ PRÁCE SE STŘECHOU BUDOU SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM A ZATEČENÍM DO OBJEKTU.

SKLADEBNÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÉ STŘECHY A NAVRŽENÝ PAROTĚSNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU BUDE PROVIZORNĚ SLOUŽIT PROVEDENÍM JAKO OCHRANA PROTI ZATEČENÍ A OCHRANA 3.NP.

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD BUDE PROVIZORNĚ ŘEŠEN VPUSTMI NAPOJENÝMI DO STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ, ALT. PROVIZORNÍMI CHRLIČI SKRZ ATIKOVOU STĚNU S PŘÍPADNÝM SVODEM ZE SVODOVÉ OKAPOVÉ OHEBNÉ TRUBKY.

DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE DOŘEŠEN POSTUP REALIZACE STŘECHY BUĎ JAKO CELEK A NEBO JAKO DÍLČÍ ČÁSTI S POSTUPNOU DEMONTÁŽÍ A OCHRANOU PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM.

3.NP BUDE BĚHEM REALIZACE STAVBY ZABEZPEČENO A VYKLIZENO, PO PROVEDENÍ PRACÍ PROVEDENA VÝMALBA VŠECH PROSTOR.

ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ZKOUŠKU VÝTAŽNOSTI FASÁDNÍCH HMOŽDINEK, DLE KTERÉ SE UPŘESNÍ NÁVRH KOTEVNÍHO SYSTÉMU.

LEGENDA:

- A – KOMPLETNÍ VKZS SYSTÉMEM, FASÁDNÍ POLYSTYREN TL.160MM
  SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (TŘR.1,5mm) PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ,
  cca NA 30% VŠECH PLOCH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY JAKO PODKLAD PRO VKZS
- B – KOMPLETNÍ SYSTÉMEM STŘEŠNÍ KRYTINY SVAŘOVANÉ PE FOLIE, SEPARACE, SPÁDOVÉ KLÍNY 2%, MIN. TL. 20MM
  STŘEŠNÍ POLYSTYREN TL.260MM, PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (ASFALTOVÝ SVAŘOVANÝ PÁS)
  VYROVNÁVACÍ NÁBETOVÁNKA 50MM, STÁVAJÍCÍ ŽB PANELY (NOVÉ DOPLNĚNÁ KONSTRUKCE)
- C – KONSTRUKCE SCHODIŠŤ BUDE ODČIŠTĚNA VYSPRAVENA A OPATŘENA NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM
  S BAREVNÝM ODSTÍNEM DLE VZORNÍKU RAL
- D – PO ZRUŠENÍ MANOSARDY DOJDE KE ZRUŠENÍ ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPEM. NOVÉ BUDE ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPEM
  ŘEŠENO POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKOU TRÁMEČKOVOU KONSTRUKCI S NADEZDĚNOU ATIKOU. KONSTRUKCE
  PODHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY DOPLNĚNA O VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160MM, ATIKY Z MINERÁLNÍ VATY
  TL. 100MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KREATIVNÍ OMÍTKOU, KOTVENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ V MÍSTĚ VYKLENKU DO OBVODOVÝCH
  STĚN POMOCÍCHEMICKÝCH KOTEV. DETAILNĚ ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- E – CELÁ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU ONIKOVÉHO SCHODIŠTĚ POTŘEBA OPRAVIT A ZAJISTIT ZEMĚNA NA STYKU
  S OBJEKTEM BUDOVY I. STUPNĚ ZŠ. PROVEDENA OPRAVA A DOPLNĚNO DILATAČNÍ ŘEŠENÍ STYKU OBJEKTU
  ONIKOVÉHO SCHODIŠTĚ A OBJEKTU ZŠ. KOMPLETNÍ VÝMALBA INTERIÉRU.
- F – STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE POTŘEBA VZHLEDEM K ZATEPLENÍ STĚNY BUĎ PODSDADIT OD FASÁDY
  A NEBO BUDE ZA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM ZHOTOVENO ZATEPLENÍ O MENŠÍ TLOUŠŤCE CCA 100MM
- G – STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ FASÁDNÍ RÁMY BUDOU PŘED ZATEPLENÍM DEMONTOVANÝ, ODČIŠTĚNY, NATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM
  V POŽADOVANÉM ODSTÍNU DLE VZORNÍKU RAL A OPĚTOVNĚ OSAZENY S OSAZENÍM O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- H – NAVRŽENÉ OCELOVÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ PRO VSTUP DO DVORNÍ ČÁSTI – VIZ VÝKRES "SCHEMA SCHODIŠTĚ 202"

POZNÁMKY :

- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBUDE PLÁNOVÁNÍM ZÁSAHEM DOTČENA
- BUDOU OSTRAŇOVÁNY VEŠKERÉ S PODKLADEM NESOUDRŽNÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY A PŘED SAMOTNÝM ZATEPLOVÁNÍM TYTO PLOCHY VYSPRAVENY PŘEDPOKLAD CCA 30%.
- FASÁDA BUDE PŘED ZATEPLENÍM ODČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU A NAPENETROVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE FASÁDĚ BUDOU OPATŘENY NOVOU KRYCÍ ŽALUZÍ PODSAZENOU O TLOUŠŤKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- VENKOVNÍ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY A DOMAŠTĚNY. NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM V POŽADOVANÉM ODSTÍNU.
- VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A PO OSAZENÍ OPĚT NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO, /ČIDLO REGULACE, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, CEDULE, VYPÍNAČE, /
- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ. VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.
- VNĚJŠÍ OSTĚNÍ OKEN – NUTNO OPATŘIT SKLADBOU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU .
- BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ZPRÁVY, JENŽ JE NEÚPLNOU SOUČÁSTÍ PD.
- OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE ŘEŠENA NOVĚ – VIZ ČÁST D .
- BUDE DEMONTOVÁNA KONSTRUKCE STŘECHY VČETNĚ KONSTRUKCE MANSARDY
- SYSTÉM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE UPRAVEN Z DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE NA JEDNOPLÁŠŤOVOU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VKZS, KOMPLETNÍ SYSTÉMEM ETICS, IZOLANT– FASÁDNÍ POLYSTYREN TL.160MM – OBECNÉ ZNAČENÍ, DO OBVODOVÉ SOKLU POUŽÍT SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.120MM, OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENÝ 30MM FASÁDNÍHO POLYSTYRENU, PARAPETY ZATEPLENY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM
- VKZS, KOMPLETNÍ SYSTÉMEM ETICS, IZOLANT– FASÁDNÍ POLYSTYREN ŠEDÝ TL.100MM – OBECNÉ ZNAČENÍ, DO OBVODOVÉ SOKLU POUŽÍT SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.100MM, OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENÝ 30MM FASÁDNÍHO POLYSTYRENU, PARAPETY ZATEPLENY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112770, DIČ : CZ 26112770
Ing.Josef Krejčí
PALACKÉHO 1063I , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 725

Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň		www.atelier-krejci.cz
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI	vyhotovil :	razítko autorizace :
Místo stavby :	parcelní čísla 730, k.ú. Třeboň [770230]		
objekt:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		
stavba :			
Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :	
Ing. Josef Krejčí	Ing. Josef Krejčí JIH Novotný		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
číslo zakázky :	stupeň dok. :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	pro výběr zhotovitele	07.2023	18 x A4	1:50	D 1.1.6