

OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči
malým napětím – SELV a PELV

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729	TEL: 775 971 960
KRAJ JIHOČESKÝ		MÚ TŘEBOŇ	FORMÁT	1x A4	
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň			DATUM	03/2023	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]			ÚČEL	DSP / DPS	
			MĚŘÍTKO	--	
SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ3			PŘÍLOHA 6.	KOPIE	