



STARÁ BUDOVA ILZŠ TŘEBOŇ  
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty  
při poruše – ochranným pospojováním  
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje  
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči  
malým napětím – SELV a PELV

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729	TEL: 775 971 960
KRAJ JIHOČESKÝ		MÚ TŘEBOŇ		FORMÁT	3x A4
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň				DATUM	03/2023
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]				ÚČEL	DSP / DPS
				MĚŘITKO	1:100
ROZVODY VYHŘÍVÁNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ – 3.NP				PŘÍLOHA 4.	KOPIE