

Váš dopis ze dne: 16.03.2023

Naše značka: O23070200877  
Vyřizuje: Ing. Vojtěch Jánošík  
Tel.: tel.: +420 387 761 608  
E-mail: vojtech.janosik@cevak.cz  
Datum: 16.03.2023

AFRY CZ s.r.o.  
Ing. Martin Melena  
Magistrů č.p. 1275/13  
140 00 Michle

**Třeboň parc. č. 102/4, 762/2, 762/3, 765/1, 767, 768/3, Parkoviště v Jateční ulici v Třeboni (za Novým dvorem) (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti Městská vodohospodářská s.r.o. – Jiří Götz. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- Stavební práce a křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Jánošík  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
v. 2.

Přílohy: Mapa\_O23070200877.pdf

