



Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Czech Republic

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 141, fax: +420 384 342 178
e-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz

Zadavatel:
Město Třeboň
IČ 00247618
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Všem účastníkům zadávacího řízení VZ

Vyřizuje: Ing. Radim Filípek
Datum: 01.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rozšíření části MK a úprava plochy v Jateční ulici v Třeboni“

K dotazu účastníka zadávacího řízení VZMR sdělujeme:

Znění žádosti č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31.07.2023:

Výkaz výměr S0 101 Úprava plochy pol. č. 28 762000001R Montáž a dodávka dřevěných kulatin tlakově impregnovaných, kotvení závitovými tyčemi pr.16mm, délky 400mm, 307 m.
Mohl by zadavatel upřesnit způsob kotvení těchto kulatin závitovými tyčemi, případně zveřejnit nějaký detail tohoto kotvení? Budou závitové tyče kotvené do beton. patek, budou potřeba nějaké matky, podložky a krycí čepičky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Projektant je toho názoru, že pro stupeň PDPS/VD-ZDS, tedy pro ocenění, je tento popis dostačující. Schematicky je detail kotvení vykreslen ve výkresové příloze č. D.1.6. Výkres detailů.

Kotvení v projektové dokumentaci pro provedení stavby je navrženo za pomoci závitových tyčí, buď do kulatin s předem vyvrtanými otvory či do kulatin s otvory vrtanými na místě (pro závitovou tyč $\varnothing 16$ mm ideální otvor $\varnothing 22$ mm). Ukotvení závitové tyče je navrženo na chemickou kotvu s osazením matky a podložky.

Kotvení musí splňovat funkci zamezení pohybu kulatin a musí být chráněno proti korozi. Osazení čepiček je věcí zhotovitele stavby, ale vzhledem k zajištění protikorozní ochrany se osazení čepiček doporučuje.

Ing. Pavel Hajna v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic