



Místo napojení přívodu tepla v suterénním technickém kanále před stávající předávací stanicí A7, kde bude napojeno na neregulovaný přívod topné vody na stávající potrubí DN 200. V místě napojení budou instalovány dva ocelové přírbové (varné) kulové kohouty DN80.

<b>Jan Plucar</b>		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz		Razítko:
Vypracoval: Jan PLUCAR		Karlova 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707		
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň		Kontrola: Jan PLUCAR		
Místo: parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]				
Akce:		Stupeň PD: DPS		Podpis: Arch.č.: 60/21 Datum: 9/2021
<b>ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA</b>				
<b>D 1.4.3 Vytápění</b>				
Obsah:		Formát: 2x A4 Měřítko: 1:50		číslo výkresu:  <b>2</b>
<b>PŮDORYS 1.PP – NÁPOJENÍ NA PRIMÁRNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY</b>				
				p a r t e