

VÝPIS VÝZTUŽE ZÁKLADŮ

Čís.	Značka	Počet [ks]	Délka [mm]	Hmotnost	Celková délka [m]	
					R	
					600	400
–	R 12	–	1520800	1012.85	1140.60	
–	R 8	–	2387650	943.12		2387.65
CELKEM					1520.8	2387.65
					Kg/m	0.888	0.395
					Kg	1350.47	943.12
					Kg celkem	2293.59	
					Kg celkem+20% REZERVA NA STYKOVÁNÍ	2752.30	

*)KTERÝKOLIV PRVEK JE POUZE ORIENTAČNÍ
NUTNO PROVEST VÝROBNÍ DOKUMENTACI (KLADEČSKÝ PLÁN) VČETNĚ VÝPISU VÝZTUŽÍ

LEGENDA:

- HORNÍ OKRAJE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PO ZABETONOVÁNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ TL. 150mm
- SPODNÍ OKRAJE ZÁKLADOVÉ SPÁRY

POZNÁMKY:

POZN.1 – KOTVENÍ SLOUPKU ZASTŘEŠENÍ TERASY DO ZÁKLADOVÉ PATKY POMOCÍ PATNÍKU PLECHU P 10/250/250 + 4×CHEMICKÁ KOTVA M16 DO BETONU.
POZN.2 – VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ PASY ŠÍŘKY 600 mm, 500 mm A 400 mm BUDOU VYZTUŽENY V HORNÍ ČÁSTI NA VÝŠKU 400 mm:
HORNÍ VÝZTUŽ 4ø⌀12
SPODNÍ VÝZTUŽ 4ø⌀12
TŘMÍNKY 2ø⌀8 Á' 300 mm
BETON C12/15, KRYTÍ 40 mm – VEŠKERÉ PODROBNOSTI VIZ STATICKÝ VÝPOČET!

- ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PASY A PATKY Z BETONU TŘÍDY C12/15.
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ PROVEST POLOŽENÍ KANALIZAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ VŠECH PODZEMNÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VYŠKOVÁ ÚROVEŇ DNA PROSTUPU PRO POTRUBÍ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNA PO PŘESNÉM VYŠKOVÉM ZAMĚŘENÍ PŘED PROVEDENÍM ZÁKLADŮ.
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE PŘED BETONÁŽÍ VLOŽÍ ZEMNÍCH PÁSKA FEZN 30×4 MM, KTERÁ BUDE VYTAŽENA NAD UPRAVENÝ TERÉN. POČET A PŘESNÁ MÍSTA VYTAŽENÍ ZEMNÍCH PÁSKŮ JSOU VAZBOVÉ V PROJEKTU "ELEKTROINSTALACE".
- DO PODKLADNÍHO BETONU BUDE PŘI SPODNÍM LÍCI VLOŽENA KARI SÍŤ 6/100/100 A BUDE ZAVÁŽENA DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ MIN. 150mmSÍŤ KRYTÍ VÝZTUŽE MIN.40 mm, PŘESAH SÍTÍ BUDE MIN. 300mm.
- V MÍSTECH, KDE PODLAHA LEŽÍ NAD NÁSYPY, JE NUTNO TYTO NÁSYPY HUTNIT NA TLAK 0,20 MPa.
- NÁSYPY VNITŘNÍ PROVEDOU PO VRSTVÁCH TL. 300 MM, HUTNĚNÝCH NA ÚNOSNOST 0,20 MPa.
- SVISLÁ IZOLACE BUDE VYTAŽENA NAD UPRAVENÝ TERÉN BLÍ DETAILU SOKLU (MIN. 300 MM NAD UPRAVENÝ TERÉN)
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNO PŘIZVAT STAVEBNÍ NEBO GEOLOGICKÁ MÍSTA. HODNOCENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SLOŽKA

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Ing. Josef Krejčí PŘÍSEDÍCÍ KANCLÍŘ	Ing.Josef Krejčí ČKAIT-0008888 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby tel.: 555 000 000 mail: info@ck.cz	
Investor :	Město Třinec, Nádražní 463, PSČ 739 61 Třinec	IČO: 00296961
Akce :	ZÁKLADY TĚNOVÉHO KLOUBU TĚŘDOŇ	vyhotovení :
Místo stavby :	kat. úz. Třinec, k. pozn. 698825, 698835, 698845	razítko autorizace :
část :	PŮDORYS ZÁKLADŮ	
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Krejčí Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Projektant: Ing. Josef Krejčí	Vypracoval :
fáze zakázky :	objekt PD : pozemní objekt	datum : 02.2024
formát : A4 až A4	měřítko : 1:50	číslo výkresu : D 1.1.7