



REGULÁTOR FRANCEL VE SPOLEČNÉ SKŘINI S PLYNOMĚREM V PILIŘI
UZAVĚŘ PŘED REGULAČNÍ SESTAVOU SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ UZAVĚŘ PLYNU A SKŘIŇ TAK
BUDE OZNAČENA SAMOLEPKOU HUP

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTI INVESTOR VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A V JEJICH
BLÍZKOSTI POVEDE VÝKOP S NÁLEŽITOU OPATRNOSTÍ.

PLYNOVÝ KOTEL BUDE OVLÁDÁN EKVITERMIÍ REGULACÍ S ČIDLEM NA SEVERNÍ FASADĚ

POTRUBÍ PROCHAŽEJÍCÍ KONSTRUKCEMI BUDE ULOŽENO DO CHRÁNIČEK

K PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 44 kW

Zodp.projektant : Ing. Roman PECÍN		Vyracoval : Ing. Roman PECÍN	
MěÚ :	Třeboň	Místo :	Třeboň
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň		
Akce :		Č. zakázky :	
D1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE		Stupeň :	
ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ		PP	
kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6		Měřítko :	
		1 : 100	
Obsah :		Výkr.č. :	
PLYNOINSTALACE		3	