



- 1 KONDENZAČNÍ KOTEL 44kW
2xV32
ZK25
- 2 EXPANZOMAT 35 litrů
- 3 EKWTERMNÍ REGULACE
- 4 ANULOID 4m³/hod
- Č1 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO 1,5m³/hod, v = 6m
- Č2 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO 3,5m³/hod, v = 2m

Zodp.projektant :		Ing. Roman PECIN		Vypracoval :		Ing. Roman PECIN					
MěU :	Třeboň			Místo :	Třeboň			Formát :	A4		
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň								Datum :	02.2014	
Akce :	D1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6								Č. zakázky :		
									Stupen :		PP
									Měřítko :		
Obsah :	SCHEMA KOTELNY								Výkr.č. :	4	