



S1-S6

- NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 20W viz. výpočet osvětlení
- žár. zinkovaný, třístupňový, výložník 1m celková výška svítidla v=6m
- stožár na zadní straně chodníku, nebo zeleném pásu
- CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO



D2-D4

- stávající svítidla budou posunuta na zadní stranu chodníku
- stožár na zadní straně chodníku, nebo zeleném pásu
- CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm

GEOINSTAL s.r.o. 9.května 2240 377 01 Jindř. Hradec				Autorizoval :		Vypracoval:	
				Ladislav Kašparů		Ing. Jakub Kašparů	
Akce: <b>Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni</b>				Investor: Město Třeboň			
				Obec: Třeboň			
				Stupeň PD: PDPS			
Obsah: <b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-SCHÉMA</b>				Č. výkresu:		Č. paré:	
				S0-401-2			
Měřítko:		Datum: 05.2023		Arch. č.:		Dwg.:	