



POZNÁMKY

Nový napájecí kabel pro slatinné koupele CYKY 4x25 od RH k RSL
bude uložen v novém drátovém kabelovém žlabu CF 54/50,
upevněném nad podhledem. Je nutné zajistit demontáž a opětovnou montáž
jednotlivých kazet podhledu v trase kabelu.

NAPĚTÍ: 3/N/PE, 50Hz, 3x230/400V, AC
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C
PROSTŘEDÍ: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Generální projektant  ARCHITECT Ing. arch. Antonín Nehoda Pod Hrázi 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 www.apluu-architect.cz / nehoda@apluu-architect.cz		Investor  Město Třeboň Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618 DIČ: CZ00247618	
Vypracoval MIROSLAV LIŠKA - PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ U Čertíka 2299/35, 370 10 České Budějovice IČO 671 66 270 tel.: 777 637 732 e-mail: mliska@c-box.cz			
Název akce BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah SLATINNÉ KOUPELE ELEKTROINSTALACE		PŮDORYS NAPÁJENÍ	
Část dokumentace		DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
MĚŘÍTKO	1:100	stavební objekt	číslo výkresu
KRESLIL	Miroslav Liška		paré č.
DATUM	16.6.2014		
ZAKÁZKA	1405	SO-03b	E-ei-10