




Poznámka:

Potrubí jednotlivých topných větví uložené v podhledu bude ponecháno beze změny s výjimkou nezbytných úprav vyplývajících z napojení nových spotřebičů či demontáže stávajících topných těles.

Pokud dimenze potrubí pro napojení nových rozdělovačů neodpovídá předpokládané, musí být provedena odpovídající úprava trasy upřesnit po sejmutí podhledu a přesném zmapování stávajících rozvodů

Vzhledem k rekonstrukci stavby jsou možné kolize navrhovaného stavu se skutečným provedením stavby. Dodavatel před zadáním do výroby či před objednáním musí veškeré rozměry a trasy ověřit dle skutečnosti na stavbě.



<div>Generální projektant</div> <div><div>ARCHITECT Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrázi 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 DIČ: CZ60510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz</div></div>		<div>Investor</div> <div><div>Město Třeboň Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618 DIČ: CZ00247618</div></div>	
Vypracoval ing. Ivan Foitl			
Název akce BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah SLATINNÉ KOUPELE 1NP			
Číslo dokumentace			
<div>MĚŘÍTKO KRESLIL DATUM ODSOULASIL</div> <div>1:100 I.Foitl 1.5.2014</div>		<div>SO-03b</div> <div>Číslo výkresu to-01</div> <div>par. č.</div>	