

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 172, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: klara.uhlirova@mesto-trebon.cz



Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21.12.2023
Naše č. j.: METR 7/2024 UhKI

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.:	
Došlo dne 17. 01. 2024	
Počet listů	Počet neřetězaných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Mgr. Sosnová Ph.D., Ing. Janečková, Ing. Pumprová

Datum: 17.01.2024

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci na stavbu „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň“ na p. č. 1085/6, 1085/7, 1085/10 a 1085/4 v k.ú. Třeboň

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od Města Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektovému návrhu „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň“ na pozemcích parc.č. 1085/6, 1085/7, 1085/10 a 1085/4 v k.ú. Třeboň. Investorem stavby je Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala společnost JK – STAVPROJEKT, s.r.o., Ing. Josef Kregl, Palackého 106/II, 379 01 Třeboň v X/2023.

Předmětem dokumentace je celková revitalizace sportovní haly s dílčí přestavbou a přístavbou venkovního schodiště. Dále jsou součástí i stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

1. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Dle předložené projektové dokumentace jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech, proto bude k záměru na základě předložených podkladů vydáno závazné stanovisko.

2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavební záměr podle předložené dokumentace se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, proto k němu vodoprávní úřad na základě předložených podkladů vydá závazné stanovisko.

3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Souhlasíme s upravenou PD – Situační koordinační výkres – Dodatek k dešťové kanalizaci, který vypracoval Ing. Roman Pecín, ve kterém jsou okótované vzdálenosti navržené dešťové kanalizace od stávajících stromů na pozemku p. č. 1085/10 k.ú. Třeboň a který je přílohou tohoto vyjádření. V souladu s upravenou PD bude retenční nádrž posunuta mimo zeleň (tj. více na západ). Bude dodržena vzdálenost výkopu přípojky dešťové kanalizace min 3,5 metrů od vzrostlých stromů (habr obecný, borovice lesní). Přípojka tlakové dešťové kanalizace včetně kabelů NN k retenční nádrži bude vedena dále od vzrostlých dubů červených, tj. až za stávající dešťovou kanalizací.

Ve vztahu k zajištění ochrany stávajících vzrostlých stromů rostoucích v zájmovém území stavby požadujeme, aby při stavební činnosti byly dodrženy arboristické standardy Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.

Požadujeme, aby před zahájením stavby byla provedena pochůzka se zástupci realizační firmy a se zástupcem odboru životního prostředí MěÚ Třeboň navrženou trasou výkopu (kontakt: MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Mgr. Monika Sosnová, telefon: 384 342 173, e-mail: monika.sosnova@mesto-trebon.cz.

4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou není dotčen pozemek náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Dle předložené projektové dokumentace nedojde ke změně způsobu vytápění, proto k výše uvedenému záměru nemáme z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší připomínky.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Nedílnou součástí vyjádření je potvrzený Situační koordinační výkres – Dodatek k dešťové kanalizaci, který vypracoval Ing. Roman Pecín.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)
MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x PD