

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Město Třeboň
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
00247618
CZ00247618
PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“

Dotazy ze dne 01.03.2024

Dotaz č. 1

Žádáme o detailnější zadání k požadované FVE. Byly nalezeny pouze položky v rozpočtu, kde se odkazuje na schéma zapojení, které nebyly v dokumentech nalezeny (pouze drobné zmínky v ostatních dokumentech).

- 1) Požadovaný výkon 12 kWp (24x500Wp) s 15 kW hybridem – bez baterie? Jsou tyto položky finální nebo je možné navrhnout optimálnější řešení?
- 2) Existuje již smlouva o připojení s distributorem?

Odpověď:

Součástí D 1_4_3 – technika prostředí FVE (FVE PD), která je uveřejněna na profilu zadavatele – část 4 PD, jsou dokumenty E01 Technická zpráva, E04 – Schéma rozvaděče a především pak dokument E03 Přehledové schéma zapojení, kde jsou zmiňované detaily řešené.

- 1) Požadavek na FVE o výkonu 12kWp vznikl na základě energetického posudku, který byl obdržen při zadání. FVE je tedy navržena dle tohoto posudku a dle přání investora. FVE bude instalována na hybridním střídači a nebudou instalovány baterie. Položky ve výkazu výměr jsou finální.*
- 2) SoP mezi investorem a distributorem sjednaná není.*

Dotaz č. 2

Dále ve výkresu D1.1.31 místnost 068 chodba v tabulce místností je uveden keramický obklad v 1,6m, v popisu místnosti stavební úpravy č. 232 je uveden omyvatelný nátěr do v.2,1m. Žádáme o upřesnění výkresu a kontrolu položky v rozpočtu.

Odpověď:

*Platí dle soupisu prací keramický obklad (cihelné pásky) v.=1,6m:
- platí pro místnosti chodeb: m.č. 0.07, 0.40, 0.42, 0.59, 0.68.*

Dotaz č. 3

Pro korektní nacenění žádáme projektanta o bližší vysvětlení níže uvedené položky.
List 02 05 POL – Slaboproud položka detektor průhybu střechy
100 220023 detektor průhybu střechy – infračervený paprsek ks 4,00000.

Odpověď:

V mezistřešním prostoru budou umístěny celkem 4ks detektoru např. typu infrazávora - infračervený paprsek, vysílače budou umístěny ve středu střechy a budou vysílat paprsky k přijímačům nebo odrazkám na okrajích objektu. Pokud dojde k průhybu střechy IR paprsky nebudou směřovány do přijímače a tím bude detekován průhyb střešní konstrukce, který bude PZTS přenesen např. správci objektu.

Dotaz č. 4**Potřebovali bychom bližší specifikaci níže uvedených položek**

105	76785180-R	Očištění(pískováním), oprava a obnova nátěru stáv. revizní lávky+ doplnění podlahy pozink. pororošty	m	168,0000€
		Včetně demontáže zábradlí.		
		střecha nad halou - č.v.D1.1.24 - ST1 :		
		mezistřešní prostor : 42*4		168,0000€

Odpověď:

Oprava stávajících revizních lávek v mezistřešním prostoru:

- STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ LÁVKA OCELOVÉ KONSTRUKCE-OČIŠTĚNA (PÍSKOVÁNÍM), VYSPRAVENA, OPATŘENA NOVÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, NÁŠLAPNÉ DŘEVĚNÉ FOŠNY VYMĚNĚNY ZA NOVÉ OCELOVÉ ZINKOVANÉ POROROŠTY KOTVENÉ K OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI.

...uvedený text z PD

- schematické rozměry stávající lávky - viz příloha

- předpokládaný rozsah oprav a plocha výměny pochozích fošen za pororoštové desky zapracován do soupisu prací (výkazu výměr)

Dotaz č. 5**Potřebovali bychom bližší specifikaci níže uvedených položek**

106	797700	D+M nápisu "SPORTOVNÍ HALA TŘEBOŇ" - celková dl. 10,5m, v. 0,5m, vč. ukotvení, barevné provedení upřesní investor	kus	1,0000€
		č.v.D1.1.42 : 1		1,0000€

Odpověď:

Nápis "SPORTOVNÍ HALA" - zámečnický výrobek

- rozměry dle schématu - viz příloha

- konstrukce jednotlivých písmen bude z ocelových profilů, opláštěných stejným systémem fasádního plechu jako na fasádách objektu. Plech bude hladký, neprofilovaný s povrchovou úpravou v matném provedení. Barevný odstín bude dořešen.

- nosná konstrukce jednotlivých písmen bude řešena jako ocelová, s kotvením ke stávajícím ocelovým sloupkům vstupního vestibulu

- konstrukce nápisu a řešení kotvení bude upřesněno výrobní dokumentací dodavatele stavby - podle požadavků investora a zvoleného fasádního obkladového plechu, vč. barevnosti a stylu písma

K Vysvětlení, změně a doplnění jsou přiloženy schémata.

K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.

Vzhledem k doplněním v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.03.2024 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakoniciích, dne 06.03.2024

Ing. Eva Horecká
GPL-INVEST s.r.o.