

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Město Třeboň

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

00247618

CZ00247618

PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“

Dotaz z 12.03.2024**Dotaz č. 1**

Dovoluji si Vás požádat o bližší specifikaci níže uvedených položek:

633001 - Betonáž sprch. koutů – kus – 23

Odpověď:

Jedná se o betonáž sprchových koutů prům. tl. 5cm spádovaných do odtokových kanálků. Celková výměra je 24,6m².

Položka je upravena v soupisu prací.

Dotaz č. 2

63300-R - Instalační kanálek pro podlahové topení 250/250mm – D+M vč. Bouracích prací a zákrytového plechu – m – 54,6

Odpověď:

Jde o zakrytí stáv. instalačního kanálku š. 250mm podél stěn vestibulu(rozvody ÚT) – ocelový rámeček kotvený do instalačního kanálku pomocí chemických kotev + zákrytový plech vč. povrchové úpravy a demontáže stáv. zakrytí – popis a grafické znázornění v.č. D.1.1.40, pozn. 210

Položka je upravena v soupisu prací.

Dotaz z 13.03.2024**Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr ÚT, je v kotelně demontáž kotlů, montáž nových, včetně spalinové cesty, regulace adt... Nacenit máme tedy komplet i s dodávkou kaskády dvou nových kotlů? V technické zprávě, je ale uvedeno, že zdroj tepla jsou stávající kotle a stávající ohřívač TUV. Prosíme o vysvětlení tohoto rozporu.

Odpověď:

Kotle, odkouření a ohřívač zůstávají i pro budoucí využití. V rámci stavby se uvažuje s demontáží / nutno zabezpečit proti poškození /a po stavebních úpravách bude provedena zpětná montáž uvedeného zařízení TZB.

Ve Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 3 bylo omylem uvedeno, že dotazy byly obdrženy dne 01.03.2024 – dotazy byly obdrženy 05.03.2024 (tento datum byl uveden i v Informacích o průběhu zadávacího řízení).

K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.

Vzhledem k doplněním v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.04.2024 v 11:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 15.03.2024

Ing. Eva Horecká
GPL-INVEST s.r.o.