


- 2.11 500/200
2.22 1300/800
2.24 650/800
- 3.50 OBLOUK 800/1300 – 90° S NÁBĚHOVÝMI PLECHY
3.51 OBLOUK 1300/800 – 90° S NÁBĚHOVÝMI PLECHY
3.54 OBLOUK 500/200 – 90°
3.65 OBLOUK 1500/500 – 90°
3.76 OBLOUK 1800/500 – 90°
3.77 OBLOUK 200/500 – 90°
- 4.50 1300/800–1800–/500 jednostranná

POTRUBÍ VEDENÉ V KANÁLE BUDE NEJPRVE ŘÁDNĚ ZAMĚŘENO A POTOM BUDE OBJEDNÁNO.
POTRUBÍ BUDE POZINKOVANÉ včetně 8cm IZOLACE s AL–FÓLIÍ.

POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO DO VZT STROJOVNY, KDE BUDE ODVOD KONDENZÁTU
A JEHO PŘEČERPÁVÁNÍ DO KANALIZACE

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU
A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT
NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

JÍMKA NA KONDENZÁT 400/400, HLOUBKA 500MM

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP | | | | |
|  JK-STAVPROJEKT, s.r.o. | | Ing.Josef Kregl | | tel : 389 822 663 |
| IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 | | PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ | | mobil : 602 414 723 |
| Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 | | | www.atelier-kregl.cz | |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, Třeboň | | | vyhotoveno : razítko autorizace : | |
| Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230] | | | | |
| objekt: Technika prostředí | | | | |
| obsah : VZDUCHOTECHNIKA VEDENÍ V KANÁLECH | | | | |
| Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl <small>Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby</small> | | Projektant : Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS. | Vypracoval : Ing. Roman Pecín | |
| číslo zakázky : | stupeň PD : DPS + DZS | datum : 10.2023 | formát : 2 x A4 | měřítko : 1:100 |
| | | číslo výkresu : 4 | | |