

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
WC – ø100, DŘEZ, SPRCHA – ø50, UMYVADLO, PRAČKA, SIFON – ø40


○ □ PRAČKOVÝ SIFON – KONDENZÁT
UMÍSTĚNÍ A POČET PO KONZUTACI S DODAVATELEM VZT

--- STUDENÁ VODA
--- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
--- CÍRKULACE TUV
--- POŽÁRNÍ VODA

VODOVODNÍ POTRUBÍ JE Z HOSTALENU, JE IZOLOVÁNÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK :
STUDENÁ 5mm, TUV a CÍRKULACE 20mm

POKUD SE VE SPRCHÁCH NALEZNE PLASTOVÉ POTRUBÍ, FIRMA S DOZOREM OHODNOTÍ JEHO STAV
A INVESTOR ROZHODNE O ZACHOVÁNÍ NEBO VÝMĚNĚ.

POTRUBÍ JE PLASTOVÉ, IZOLOVÁNÉ VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK. HLAVNÍ ROZVOD JE VEDEN POD STROPEM CHODBY
PŘÍPOJKA VČETNĚ ODOBOČEK BUDE PROHLoubENÁ. TOTO POTRUBÍ BUDE PLASTOVÉ PŘEDIZOLOVÁNÉ
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANTY C52 BUDOU NAHRÁZENY HYDRANTY D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30m

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP				
 JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Ing. Josef Kregl		tel : 389 822 663
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		PALACKÉHO 106/II, TŘEBOŇ		mobíl : 602 414 723
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01		www.atelier-kregl.cz		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, Třeboň		vyhotoveno :	rozdělo autorizace :	
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]				
objekt: Technika prostředí				
obsah : ZDRAVOTNÍ INSTALACE 1.PP				
Zodpovědný projektant:		Projektant :	Vypracoval :	
Ing. Josef Kregl		Ing. Josef Kregl	Ing. Roman Pecin	
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Radek Skočný, DiS.		
Číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	mřítko :
	DPS + DZS	10.2023	6 x A4	1:100
				číslo výkresu :
				3