



— ~ — ~ — ~ —	SDELOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	PODZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	SILOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
— ~ — ~ — ~ — ~ — ~ —	VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ



S1-S3 – NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 15W viz. výpočet osvětlení
– CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm

D1-D2 – stávající svítidla – místa napojení



– CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kable VO



– CYKY-J 4x25/KPF 75, zemníčí páska od pilíře SS200 – nové kabely VO



– PŘ1–PŘ4 překopy vjezdů a komunikace KPF 110/94



– NOVÝ PILÍŘ SS200

ZÁKRESY PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

GEOINSTAL s.r.o.				Autorizoval :		Vypracoval:	
9.května 2240				Ladislav Kašparů		Ing. Jakub Kašparů	
377 01 Jindř. Hradec							
<p>Akce:</p> <p>Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni - 2. etapa</p>				Investor: Město Třeboň			
				Obec: Třeboň			
				Stupeň PD: ZDS / PDPS			
<p>Obsah:</p> <p>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</p>				Č. výkresu:		Č. paré:	
				SO-401			
Měřítka: 1 : 250	Datum: 8.2.2022	Arch. č.:	Dwa :				