



VÝPIS VÝROBKŮ - VODOVOD - ŘAD A

poř. č.	Název	ks,m
1	Š 4000E2 KRÁTKÉ, TV. LITINA, DN 100 PN 16	7
2	Š 4000E2 KRÁTKÉ, TV. LITINA, DN 80 PN 16	2
3	Š 4150E2 REDUKČNÍ, TV. LITINA, DN 100/80 PN 16	2
4	ZS 9500E2 TELESK., Š E2 COMBI, KR. 1,30-1,80 M, DN 50-100	11
5	T KUS 8510 TV. LIT., DN 100/100 PN 16	3
6	T KUS 8510 TV. LIT., DN 100/80 PN 16	1
7	A KUS 8525 "2000" D110/DN 80 PN 16	1
8	PŘÍRUBA ISO 5500 PRO PE, Š. LIT., D110/DN 100 PN 16	4
9	SYNOFLEX SPOJKA 7994 "3000" S PŘ., TV. LI, D104-132 DN 100 PN 16	3
10	SYNOFLEX SPOJKA 7994 "3000" S PŘ., TV. LI, D84-105 DN 80 PN 16	2
11	FFK 45 8540 TV. LIT., DN 100 PN 16	1
12	FFK 8542 22 1/2° TV. LIT., DN 100 PN 16	1
13	FFK 8541 11 1/4° TV. LIT., DN 100 PN 16	1
14	K 45 8545 "2000" D110 PN 16	2
15	FF KUS 8500 TV. LIT., L=150, DN 100 PN 16	1
16	N 90 5049 KOLENO S PATKOU A PŘÍRUBAMI, 8/8 DÍRY, TV. LIT., DN 80 PN 16	2
17	H D490 PODZEMNÍ, PLNOPRŮTOK, KR. 1,25 M, DN 80 PN 1	2
18	Potrubí PE100-RC, De 90x8.2, SDR 11, PN 16	146.02 m
19	BETONOVÝ BLOK	12

SO 301

HIP :	VP :	<div>WAYproject s. r. o.</div> <div>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II</div> <div>tel.: 384 321 494, 384 327 505</div> <div>email: wayproject@wayproject.cz</div>			
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman			
Stavebník : Město Třeboň		Č. zakázky :	1178	Paré č.:	
Obec : Třeboň		Datum :	03/2024		
Stavba : Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni - 2. etapa		Formát :	3 A4		
		Měřítko :			
		Stupeň :	ZDS, PDPS		
Příloha : Kladečské schéma vodovodu		Číslo arch. :	10/23	Číslo přílohy : D.1.3.4 e1	