

**Zadavatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

**Město Třeboň**

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

00247618

CZ00247618

PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

**Kontaktní osoby:**

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

**Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 9**

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení, dle zákona:

**„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“****Dotazy z 16.04.2024****Dotaz č. 1**

Prosíme o upřesnění počtu VZT klapek. Je jich 38 nebo 39?

Ve výkazu VZT jsou uvedeny položky níže – celkem 38 ks.

44	751 R14.7	Požární klapka 400/150	ks	24,00000
45	751 R14.8	Požární klapka D300	ks	14,00000

V oddíle Silnoproud je uvedeno:

133	21067	pohon požární klapky, napájení 24V DC; max. provozní příkon 4W; maximální příkon v klidové poloze 1W	ks	39,00000
-----	-------	--	----	----------

**Odpověď:**

**V soupisu prací je sjednocen počet VZT klapek a servopohonů.**

**Dotaz č. 2**

Další otázka je, zda je nutné uvádět samostatnou položku pohonu požární klapky. Bývá zvykem jí zařadit přímo do položky k požární klapce.

**Odpověď:**

**Položky budou oceněny tak, jak jsou uvedeny v soupise prací.**

**K Vysvětlení, změně a doplnění je taktéž přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.**

Vzhledem k doplněním v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.04.2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 18.04.2024

Ing. Eva Horecká  
GPL-INVEST s.r.o.