

VÝPIS POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
H1	-	přenosný hasicí přístroj PHP, práškový popř. plynový s hasicí schopností 21A popř. 113B	7	podrobnosti viz. požární zpráva
H2	650 x 650 x 285 mm	nástěnný hydrant typu D s tvarově stálou hadicí Js 25, dl. 30 m , alt. umístit do niky zdiva	1	podrobnosti viz. požární zpráva
H3	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) z materiálu s vlastním dosvitem - směr úniku	40	podrobnosti viz. požární zpráva
H4	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) z materiálu s vlastním dosvitem - únikový východ	15	podrobnosti viz. požární zpráva
H5	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) - hlavní uzávěr vody	1	podrobnosti viz. požární zpráva
H6	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) - hlavní uzávěr plynu	1	podrobnosti viz. požární zpráva
H7	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) - hlavní vypínač elektrické energie	3	podrobnosti viz. požární zpráva
H8	-	bezpečnostní tabulky (dle ČSN ISO 3864) - nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji	3	podrobnosti viz. požární zpráva