

určení hlásicích skupin bude řešeno v průběhu realizace  
dodavatelskou firmou EPS, značení bude následně zanesené  
do projektu skutečného provedení.

linka hlásičů  
JYstY 1x2x0,8

1.NP, 1-2.NP, 2.NP, 2-3.NP, 3.NP

1.NP, m.č.1.0.7  
ústředna EPS

6x2x0,8 s funkční schopností  
při požáru dle PBŘS

6x2x0,8 s funkční schopností  
při požáru dle PBŘS

2x SSTTFH-V180 4x2x0,5 s funkční schopností  
při požáru dle PBŘS

TABLO

2x venkovní siréna + 1x m.č. 1.02  
JE-H(St)H 1x2x0,8

6x vnitřní siréna  
JE-H(St)H 1x2x0,8

230V/10A z hlavního rozvaděče objektu  
- NEVYPÍNAT CENTRAL STOPEM !

m.č.2.02 - impuls do ŘJ dveří

1x2x0,8 s funkční schopností při požáru dle PBŘS

m.č.3.0.2 - impuls do ŘJ světliku - otevření při požáru

1x2x0,8 s funkční schopností při požáru dle PBŘS

m.č.3.0.2 - impuls do ŘJ výtahu - ovládání dle požadavků PBŘS

1x2x0,8 s funkční schopností při požáru dle PBŘS

m.č.1.02 - impuls do ŘJ dveří

1x2x0,8 s funkční schopností při požáru dle PBŘS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
výstupy z EPS (výstupní modul umístěn v ústředně EPS)



DELNET s.r.o.  
Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice  
tel.: +420 385349714, 385349715, fax: +420 385347517  
e-mail: obchod@delnet.cz, web: www.delnet.cz

AUDITORIZOVAL:	Radek Pelenka	
ZODP. PROJEKTANT:	Radek Pelenka	
PROJEKTANT:	Martin Kukačka	
KRAJ:	Jihočeský	
STAV. ÚŘAD:	Třeboň	
DATUM:	5/2014	13Pp006
STUPEŇ:	prováděcí projekt	PARE:

MÍSTO STAVBY:	DŮM Č.P. 89 NA POZEMKU PARC. Č. 539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBOŇ
NÁZEV STAVBY:	PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI
INVESTOR:	Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
PROJEKT:	Elektrická požární signalizace -blokové schéma